

ODPOWIEDZI

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na
**budowę oświetlenia drogi wewnętrznej Stargardzkiego Parku Przemysłowego (teren po ZNTK)
w Stargardzie**

Zamawiający Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców informuje:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie, jakie słupy oświetleniowe należy przyjąć do wyceny - stalowe, czy aluminiowe? Przedmiar robót poz. nr 17 oraz opis techniczny mówią o słupach stalowych, jednak na schemacie zasilania oświetlenia zewnętrznego (E-2) mowa jest już o słupach aluminiowych. Z uwagi na niejasności, proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 18.10.2023 r.

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z opisem technicznym oraz przedmiarem robót należy przyjąć **słupy stalowe malowane proszkowo, kolor grafitowy RAL 7024**. W schemacie zasilania błędnie wskazano słupy aluminiowe.. Jednocześnie **Zamawiający podtrzymuje termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na 13 października b.r.**

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ.