

L.dz. ZM/TM/613/25

Bydgoszcz, 5 marca 2025 r.

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania skierowane do postępowania pn.
Obsługa techniczna sprzętu i urządzeń firmy Atlas Copco użytkowanych
na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów
Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.**

Nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/TP/9/25

Pytanie 1

jaki przebieg aktualnie mają sprężarki i przy jakim stanie licznika były wykonywane przeglądy D ?

Odpowiedź:

Kompresor typ G200 APF 194944 –61 472 godziny pracy, remont główny przy 51 100 godzinach

Kompresor typ G200 APF 194993 –52 143 godziny pracy, remont główny przy 42 500 godzinach

Zatwierdzono:

/-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu