

L E G E N D A:

- TE – TABLICA ELEKTRYCZNA
- – GNIAZDO POJ. Z UZIEM. BRYZGO. IP44
- – GNIAZDO PODW. Z UZIEM. P/T IP44
- 1~ – WYPUST 1-FAZ 230V – PUSZKA INSTALACYJNA
- 3~ – PUSZKA INSTALACYJNA Z ZASILANIEM
- – PRZYCISK P-POŻ
- – MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA
- – PRĘT UZIOMOWY Z PUSZKĄ ŁĄCZENIOWĄ

U W A G A

1. Układ pracy instalacji: TN-S;
2. Środek ochrony: samoczynne wyłączenie zasilania;
3. Szczegółową lokalizację urządzeń uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem;
4. Miejscowe szyny wyrównawcze połączyć z prętem uziemiającym przewodami natynkowo w rurkach lub listwach osłonowych;
5. Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową opracowania;
6. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi;
7. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z koordynacją międzybranżową.

Inwestor	Gmina Krzywiń Rynek 1; 64-010 Krzywiń		
Obiekt	BUDYNEK URZĘDU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ - KOTŁOWNIA		
Adres	Rynek 1; 64-010 Krzywiń		
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Marcin Skrobała	WKP/0207/PWOE/17 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Asystent Projektanta	inż. Mikołaj Smętkowski	---	
Branża: ELEKTRYCZNA	Faza: PB	Data: 03.2022	Skala: 1:50
Nazwa rysunku: INSTALACJA ELEKTRYCZNA - GNIAZDA			Nr rys.: E2