


LEGENDA:

- OPRAWA LED 48W 7450LM 4000K IP65
- PLAFON LED Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU
12W 1150LM 4000K IP 54
- OPRAWA AMARYJNA EWAKUACYJNA n/ł NO 1W 1h
- OPRAWA AMARYJNA EWAKUACYJNO ZEMN. Z GRZĄTKĄ 1h
- ŁĄCZNIK POŁĘDYNOWY SZCZELNY



UWAGA

1. Układ pracy instalacji: TN-S;
2. Środek ochrony: samoczynne wyłączenie zasilania;
3. Szczegółową lokalizację urządzeń uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem;
4. Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową opracowania;
5. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi;
6. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z koordynacją międzybranżową.

Investor	Gmina Krzywiń Rynek 1; 64-010 Krzywiń			
Obiekt	BUDYNEK URZĘDU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ - KOTŁOWNIA			
Adres	Rynek 1; 64-010 Krzywiń			
Projektant	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Asystent Projektanta	mgr inż. Marcin Skrobala	WK.P.0207/P.W.OE/17	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Branża	ELEKTRYCZNA	Faza PB	Data 03.2022	Skala 1:50
Nazwa rysunku INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE				Nr rys. E1