



Nr	Wyszczególnienie urządzeń	Ilość
1.	Kocioł gazowy, kondensacyjny, moc 55,0kW	1szt.
2.	Naczynie przeponowe Reflex NG35	1szt.
3.	Pompa obiegowa typu 30/0.5–8, DN32, gwint	1szt.
4.	Filtroodmulnik DN50, kołnierz	1szt.
5.	Filtr siatkowy DN50, gwint	1szt.
6.	Zawór zwrotny DN50, gwint	1szt.
7.	Zawór odcinający, kulowy DN50	4szt.
8.	Zawór odcinający kulowy DN40	2szt.
9.	Zawór różnicowo–upustowy DN25	1szt.
10.	Zawór bezpieczeństwa dla kotła DN20	1szt.
11.	Manometr techniczny	2szt.
12.	Termomanometr	2szt.
13.	Stacja uzdatniania wody	1szt.
14.	Neutralizator skroplin	1szt.

Bogdan Wrzeszcz Pracownia Projektowa, 64–000 Kościan, ul.Malinowa 6					
Temat	INSTALACJA GAZOWA – SCHEMAT TECHNOLOGII KOTŁOWNI				
Obiekt	HALA SPORTOWA				
Adres	KRZYWIŃ, DZ. NR 1052/3,1202/2			Data	03.2022
Skala	Projektant	mgr inż. Bogdan Wrzeszcz upr. nr 421/82/Lo		Nr rys.	6