



U W A G A

1. Układ pracy instalacji: TN-S;
2. Środek ochrony: samoczynne wyłączenie zasilania;
3. Szczegółową lokalizację urządzeń uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem;
4. Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową opracowania;
5. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi;
6. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z koordynacją międzybranżową.

L E G E N D A:

- OPRAWA LED 48W 7450LM 4000K IP65
- NAŚWIETLACZ LED 26W 3600LM 4000K IP65
- OPRAWA AWARYJNA EMKULACYJNA n/t NO 11W 1h
- OPRAWA AWARYJNA EMKULACYJNO ZEWN. Z GRZĄKĄ 1h
- ŁĄCZNIK POJEDNYCZY SZCZELNY

Investor	Gmina Krzywiń Rynek 1; 64-010 Krzywiń			
Obiekt	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH Z ZESPOŁEM SZKÓŁ			
Adres	Krzywiń, Chłapowskiego 354			
Projektant	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Asystent Projektanta	inż. Mikołaj Smętkowski	---		
Branża	ELEKTRYCZNA	Faza PB	Data 02.2022	Skala 1:50
Nazwa rysunku INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE				Nr rys. E2