



LEGENDA:

- - ROZDZIELNICA/TABLICA ELEKTRYCZNA
- - KABEL ZASILAJĄCY YDY 5x6mm<sup>2</sup>
- - PRZEWÓD 1gY 25mm<sup>2</sup>
- - MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWICZA

## UWAGA

- Układ pracy instalacji: TN-S;
- Środek ochrony: samoczynne wyłączenie zasilania;
- Szczegółową lokalizację urządzeń uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem;
- Przewody prowadzić natynkowo w rurkach lub listwach osłonowych;
- Miejscowe szyny wyrównawczą połączyć z uziemieniem;
- Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową opracowania;
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi;
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z koordynacją międzybranżową.

Investor	Gmina Krzywiń Rynek 1; 64-010 Krzywiń		
Obiekt	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH Z ZESPOŁEM SZKÓŁ		
Adres	Krzywiń, Chłapowskiego 354		
Projektant	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Asystent Projektanta	mgr inż. Marcin Skrobala	WKP.0207/PW.0E/17	
Branża ELEKTRYCZNA		Faza PB	Data 02.2022
Nazwa rysunku INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILAJĄCA, UZIEMIAJĄCA I WYRÓWNAWICZA		Skala 1:100	Nr rys. E1