

OZNACZENIA

Instalacja CO - zasilanie

Instalacja CO - powrót


6 Pion CO

szafka wętkowa
15x15 cm
odpowietznik dn 15
zawór kulowy dn 15
motylkowy

1.6/+20°C
C11-600-700
ΦH=775 W

grzejnik stalowy płytowy -podejście boczne z zaworem termostatycznym dn 15 i zaworem odcinającym dn 15 ze spustem

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE/ALL RIGHTS RESERVED

	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA ANDRZEJ MATRZAK		Biuro: Al. Bohaterów Września 9 lok.9 02-398 Warszawa Ochota	
			Siedziba: ul. Czerwonych Maków 15 05-800 Pruszków	
Zadanie	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ, WYKONAWCZEJ, DLA BUDYNKU NR 18 (ŁAŹNIA) KOMPLEKSU WOJSKOWY K-0044 PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE			
Temat	REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 18 (Z FUNKCJI ŁAŹNI NA F. BUDYNKU BIUROWEGO) WCHODZĄCEGO W SKŁAD KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE			
Obiekt budowlany	Obiekt budowlany Sił Zbrojnych, kategoria obiektu XII			
Lokalizacja	Kompleks Wojskowy K-0044 ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa nr działki 73/160, obręb 2-04-04			
Inwestor	Skarb Państwa Jednostka Wojskowa nr 6021 ul. Żwirki i Wigury 9/13 00-909 Warszawa			
Stadium	PROJEKT TECHNICZNY			
Część branżowa	SANITARNA			
Projektant	inz. Zbigniew Lewandowski nr upr. Wa-583/94 w zakr. sanit.		p o d p i s	
Sprawdzający	mgr inż. Anna Kociszewska nr upr. MAZ/0041/PWOS/04 w zakr. sanitarnym			
Nazwa rysunku	Rozwinięcie instalacji CO Instalacja CO	skala data	1:50 12.2024	nr rys. S.09
				nr str.