

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa 10 sztuk nawierтки typu NWZ 110/32 na rurę PVC/PE

I. DANE TECHNICZNE

- materiał - żeliwo sferoidalne ,
- ciśnienie minimalne PN10,
- zasuwa wkręcona w gniazdo opaski, bez konieczności łączenia żadnym elementem typu nypel,
- prosty przełot zasuwy, bez gniazda, klin zawulkanizowany gumą EPDM,
- trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
- wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciovych podkładek tworzywowych,
- uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowa odseparowana od medium,
- możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem,
- korek górny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykręceniem,
- ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów i odporności na przebicie 3kV.

II. TERMIN REALIZACJI I MIEJSCE DOSTAWY

1. Termin realizacji:

Do 14 dni od podpisania umowy

2. Miejsce dostawy

ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo

O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej na dzień przed planowaną dostawą.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

- atest PZH,
- deklaracja właściwości użytkowych,
- karta katalogowa.