



GMINA MIASTKO

77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1
Tel. 59 857 07 00 Fax. 59 857 23 68

www.miastko.pl e-mail: sekretariat@um.miastko.pl

WRG.271.9.2022.MJ

Miastko, dnia 22.02.2022 r.

**Strona internetowa
zamawiającego,
zadający pytania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zamówienia pn: „Przebudowa drogi dojazdowej nr 193043G do gruntów rolnych w Świerznie, pow. bytowski, woj. pomorskie”.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający w nawiązaniu do wystąpienia z dnia 17.02.2022 r. o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

I. Remont drogi dojazdowej (89,9 mb):

1. Czy w ramach remontu odcinka 89,9 mb można prosić o tabele robót ziemnych?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych.

2. Jaka jest grubość aktualnej nawierzchni tłuczniowej, którą należy rozebrać?

Odpowiedź Zamawiającego

Należy przyjąć 20cm. Obecnie na tym odcinku jest nawierzchnia gruntowa wzmocniona tłuczniem.

3. Jak daleko mają być wywożone wszystkie materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania stanowiące własność zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego

Należy przyjąć wywóz na odległość 3 km.

4. Czy na odcinku remontowym o długości 89,9 mb występują pobocza, jeśli tak to proszę o przesłanie aktualnego projektu zagospodarowania terenu na tym odcinku? W przekroju konstrukcyjnym projektant założył pobocza o zmiennej szerokości w zakresie od 0,5 – 0,75 m, ale w projekcie zagospodarowania terenu wrysowana jest tylko nawierzchnia o szerokości zmiennej od 2,5 – 4 m bez poboczy.

Odpowiedź Zamawiającego

Na rysunku PZT pobocza oznaczone są kolorem pomarańczowym. Należy przyjąć szerokość pobocza 0,75m.

5. W opisie technicznym istnieje zapis, że grunt z wykopu nie nadaje się do ponownego wbudowania i przeznaczony jest na odkład, a w specyfikacji technicznej dla wykonywania nasypów istnieje zapis: „Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalnym stopniu wykorzystywane do budowy nasypów”, czy jeżeli starczy gruntu z wykopu i będzie on spełniał wymagania gruntu pod nasypy można go ponownie wykorzystać, czy należy zakupić dodatkowo grunt pod nasypy?

Odpowiedź Zamawiającego

Można wykorzystać grunt z wykopu przepuszczalny o CBR > 20%.

II. Przebudowa drogi dojazdowej (0+975 – 1+164,3):

1. Czy należy w ramach inwestycji wykonać karczowanie 10 szt. drzew zgodnie z decyzją Starosty Bytowskiego z dnia 15.11.2019 r., które znajdują się na danym odcinku?

Odpowiedź Zamawiającego

Drzewa zostały usunięte. Należy przewidzieć karczowanie pni.

2. Czy należy w ramach inwestycji zastąpić usunięte drzewa innymi drzewami w ilości 10 szt. zgodnie z decyzją Starosty Bytowskiego z dnia 15.11.2019 r.?

Odpowiedź Zamawiającego

Należy wykonać zasadzenia zastępcze zgodnie z decyzją.

3. Jak daleko mają być wywożone wszystkie materiały z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania stanowiące własność zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego

Należy przyjąć wywóz na odległość 3 km.

4. Na odcinku 0+975 – 1+164,3 zaprojektowano w 5 miejscach palisady umocnione narzutem kamiennym, czy w ramach tego zamówienia wchodzi w zakres planowanych robót?

Odpowiedź Zamawiającego

Należy wykonać palisadę zgodnie z dokumentacją projektową.

5. Czy można prosić o przesłanie projektu organizacji ruchu celem określenia ilości znaków pionowych wchodzących w zakres zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego

W załączeniu projekt organizacji ruchu.

6. Jakich wymiarów mają być tablice promocyjno-informacyjne?

Odpowiedź Zamawiającego

Tablice o wymiarach 8,0x60cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) wprowadza się następującą zmianę w treści swz: wprowadza do treści swz **projekt organizacji ruchu**, stanowiący załącznik nr 13 do swz.

BURMISTRZ
MIASTKA

Danuta Karuśkiewicz