



Nasz znak: IZiG.271.19.2024

Data: 18 marca 2025 r.

Wyjaśnienie nr 6

do Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zadania:

Wykonanie rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącego Przedszkola w Wędrzynie

W odpowiedzi na zapytania wyjaśniamy:

Pytanie 1

Czy zapis „Wyposażenie zespołu obiektów w system alarmowy umożliwiający wspomaganie akcji ewakuacyjnej składający się z: Przekąźnika; Zasilacza pożarowego z zasilaniem zapasowym (zapewniającym jego sprawne działanie minimum 72 h bez zasilania zasadniczego w tym 2 h w alarmie pożarowym); Przycisków ostrzegawczych; Sygnalizatorów głosowych zapewniających natężenie dźwięku minimum 20 dB ponad poziom tła w każdym miejscu strefy pożarowej” odnosi się do stanu istniejącego czy projektowanego?

Odpowiedź

Urządzenia, o których mowa w pytaniu dotyczą całego budynku po przebudowie – zarówno części istniejącej jak i nowoprojektowanej.

Pytanie nr 2

Co należy rozumieć przez w/w "zespół obiektów"?

Odpowiedź

Zespół obiektów to obiekt zarówno nowo wybudowany jak i budynek istniejący po przebudowie.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą ppoż. wskazującą na konieczność opisanego rozwiązania - DSO?

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje taką ekspertyzą, ale rozwiązanie DSO jest wymagane przez zamawiającego.

Pytanie nr 4

Czy instalacja sygnalizacji pożaru ma być całkowita tj. cały obiekt ze sterowaniami?

Odpowiedź

Nie jest jasne określenie, że instalacja ma być całkowita, jednak instalacja musi zawierać wszystkie elementy wymienione w pkt 1.2.2.4.7 PFU – Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie.

Pytanie nr 5

Czy jest możliwość rezygnacji z Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO (wg PFU instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru) jeżeli będzie możliwość zapewnienia ewakuacji w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź

Ze względu na to, żeby budynek był bezpieczny zamawiający wymaga ww. rozwiązania. Zamawiający nie zakłada możliwości rezygnacji z DSO.

Dariusz Ejchart

Burmistrz Sulęcína

*podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym*