



**POLSKI  
ŁAD**

Majdan Królewski, dnia 22 lutego 2024 roku

Zamawiający:

Gmina Majdan Królewski

ul. Rynek 1 A, 36-110 Majdan Królewski,

**Do**

**wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowości Krzątka”**

**Numer referencyjny: ZP.BIF.271.01.2024**

#### **Odpowiedź na pytania do SWZ nr 4**

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)<sup>a</sup> – dalej: ZamPublU, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie 1:

Panele Fotowoltaiczne które są wyspecyfikowane w projekcie: Longi typu LR4-72HPH-450M o mocy 450Wp nie są już produkowane. Niezbędna jest zamiana tych modułów. Jakie rozwiązania Zamawiający w takiej sytuacji preferuje?

1.1 Czy dobieramy moduły o takiej samej mocy tylko innego producenta i parametrach nie gorszych od projektowanych?

1.2 Czy zostajemy przy modułach firmy Longi tylko zwiększamy moc modułów, ale wiąże się ze zmniejszeniem ilości modułów co za tym idzie zmianą ilości konstrukcji potrzebnej do uzyskania 1,3MW?

1.3 Czy Zamawiający dopuszcza w doborze modułów dowolność uwzględniając nie gorsze parametry od wyspecyfikowanych w projekcie?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielał już odpowiedzi na to podobne pytanie w tym zakresie [patrz. Odpowiedzi na pytania nr 3]. Zamawiający nie wskazuje konkretnego producenta a jedynie określił minimalne parametry zgodne z załącznikiem, zgodnym z poprzednimi odpowiedziami: Zał do STWIORB\_MAGAZYN

KRZĄTKA.pdf. Zamawiający przewiduje rozwiązania równoważne byle było one zgodne z warunkami zamówienia. To na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że zaoferowane rozwiązania spełniają równoważność.

Pytanie 2:

Czy jest możliwość zmiany producenta i typu inwerterów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje konkretnego producenta a jedynie określił minimalne parametry zgodne z załącznikiem, zgodnym z poprzednimi odpowiedziami: Zał do STWIORB\_MAGAZYN KRZĄTKA.pdf. Zamawiający przewiduje rozwiązania równoważne byle było one zgodne z warunkami zamówienia. To na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że zaoferowane rozwiązania spełniają równoważność.

Pytanie nr 3:

Czy jest możliwość zmiany producenta stacji transformatorowej?

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę, że parametry oferowanej stacji transformatorowej muszą być nie gorsze niż te przedstawione w projekcie budowlanym w załączniku: PB\_PROJEKT TECHNICZNY. Zamawiający nie podaje producenta stacji stąd też rozumiemy o możliwości dokonania zmiany na etapie realizacji umowy – zmiany umowy zostały ściśle określone w projekcie umowy do SWZ oraz przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych.

Zamawiający w wyniku udzielonych odpowiedzi nie dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie oraz ogłoszenia o zamówieniu.