



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

W3.271.1.03.2022.JB

Somonino dnia 08.02.2022r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie”

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

Pytanie 1.:

W nawiązaniu do powyższego zapytania przetargowego w dokumentacji Projekt Budowlany a STWiOR w opisie przepompowni pojawiają się rozbieżności odnośnie układu sterowania wyposażenia obiektu oraz rodzaju zastosowanych materiałów czy Zamawiający może ujednoclić i załączyć minimalne wymagania odnośnie wyposażenia i budowy przepompowni ścieków?

Czy nowo budowana przepompownia ścieków ma stanowić rozbudowę istniejącego u eksploatatora sieci GPRU Sławki systemu monitoringu obiektów rozproszonych w technologii GPRS/WWW?"

Odpowiedź:

Informuje iż w ramach ujednoczenia do wyceny przyjmować należy parametry przepompowni zawarte w projekcie budowlanym.

Projektowana przepompownia ma być tożsama z istniejącym systemem czyli system sterowania i przekazu danych ma być zgodny z istniejącym systemem na terenie Gminy.

Z-ca Wójta Gminy Somonino

/-/Andrzej Peta