

271.1.4.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi gminnej w Gniewkówcu (tzw. Sahara)”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytania:

1. Proszę o wskazanie właściwej minimalnej grubości warstwy profilowej z kruszywa – zgodnie z projektem jest to min. 15 cm , zaś zgodnie z przedmiarem 13 cm.
2. Proszę o wskazanie właściwej grubości warstwy mrozochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem pod poboczem. Zgodnie z przedmiarem i przekrojami konstrukcyjnymi jest to 15 cm, zaś zgodnie z opisem technicznym 22 cm.
3. Proszę o wskazanie właściwej grubości warstwy mrozochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem pod zjazdami. Przedmiar zawiera dwie pozycje związane z wykonaniem warstwy mrozochronnej o gr. 15 cm i 22 cm, gdzie opis techniczny wskazuje na 22 cm.
4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego w ramach podbudowy i poboczy?
5. Czy Zamawiający wymaga wykonanie odcinka próbnego?

Wyjaśnienia:

1. Zamawiający informuje, że warstwę profilową z kruszywa łamanego należy wykonać zgodnie z przedmiarem, tj. gr. min. 12 cm,
2. Zamawiający informuje, że warstwę mrozochronną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym należy wykonać zgodnie z przedmiarem, tj. gr. 15 cm,
3. Zamawiający informuje, że dla wszystkich zjazdów, które będą wykonane z warstwy bitumicznej warstwę mrozochronną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym należy wykonać o gr. 22 cm,
4. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego.

5. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

UWAGA! Wykonawca przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji technicznej. Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym i nie musi zawierać wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:
/-/ WÓJT GMINY
Złotniki Kujawskie
mgr inż. Waldemar Kubiak