



| | |
|--|--------------------------------------|
| | Złącze kontrolno-pomiarowe |
| | Zwody poziome/pionowe |
| | Przewód w izolacji wysokonapięciowej |
| | Maszt kominowy |

Instalacja odgromowa
Dla budynku zaprojektowano uziom fundamentowy.
Uziom wykonać jako bednarką FeZn 30x4mm.
Zwody poziome dFe 8mm na dachu montować na uchwytych systemowych.
Zwody pionowe dFe 8mm mocować do elewacji na uchwytych systemowych.

| | | |
|--|---|--------------------|
| Usługi Projektowe Anna Krysztofiak ul. Okrężna 38/36, 87-800 Włocławek tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl | | |
| Stadium: | Projekt techniczny | |
| Obiekt: | Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | |
| Adres inwestycji: | Boniewo, gmina Boniewo Jednostka ewidencyjna : Boniewo Obręb :0009 Boniewo Działki nr: 256, 257/1, 257/2 | |
| Inwestor: | Gmina Boniewo ul. Szkolna 3 87-851 Boniewo | |
| Tytuł rys: | Rzut dachu - instalacja odgromowa | |
| Opracował: | inż. Robert Szafranski upr. nr E/1166/716/20 D/516/716/20 | |
| Projektował: | inż. Jarosław Szczepny upr. nr WBPP-AN-8386-5/46/81Wk | |
| Sprawdził: | inż. Roman Pietrzak upr. nr UAN-N-V/147/TO/84 | |
| Data: 20.11.2023 r. | Skala: 1:100 | Rys. nr E09 |