



Kamionka Wielka, dnia 09.02.2024 r.

GKiOŚ.271.2.2024

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Zaprojektowanie i wykonanie ciągów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kamionka Wielka.**

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że wpłynęły zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dla każdej części oświetlenia wymaga montażu urządzeń odpowiadających za kompensację mocy biernej?

Odpowiedź nr 1:

W przypadku zastosowania opraw LED, które nie będą generować mocy biernej pojemnościowej, Zamawiający nie będzie wymagał montażu dodatkowych urządzeń kompensacji mocy biernej.

Pytanie nr 2:

Czy w związku z realizacją inwestycji na drogach gminnych Zamawiający wymaga opracowanie projektu organizacji ruchu dla każdej części.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający oczekuje opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 3:

Termin zakończenia całego przedmiotu umowy opisywany jest jako 120 dni. Część inwestycji zlokalizowana jest w obszarze osuwiska. Na prace w tym terenie należy opracować dokumentację geologiczną-inżynierską. Oczekiwanie na wydaną z tego tytułu decyzję wynosi ok. 5-6 miesięcy. Czy zamawiający w związku z powyższym zezwoli na aneksowanie zakończenia prac po odpowiednim uargumentowaniu.

Odpowiedź nr 3:

W przypadkach wynikających z opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowanie umowy.

II. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy powinni je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**III. POUCZENIE**

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostały w Rozdziale XXIV SWZ.

Wójt Gminy

Kamionka Wielka

(-) Andrzej Stanek

.....

(podpis kierownika zamawiającego)

Otrzymują:

1. Strona internetowa: [Platforma zakupowa – transakcja 881281](#)

[Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamionka Wielka](#)

2. aa. UG - GKiOŚ.