



GMINA OPATÓW

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 27
42-152 OPATÓW

TEL. (34) 3196093
3196033
FAX (34) 3196081

Opatów, dnia 15.04.2024 r.

ZPU 271.6.2024

Wyjaśnienia dot. zapytań nr 2

Dot. postępowania pn: „Modernizacja budynku remizy OSP na centrum kultury w Opatowie”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający Gmina Opatów, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1650 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytanie:

Pytanie

1. Na rys. A-5 (przekrój) wyszczególniony jest sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych (jak i w opisie na stronie 13 ust. 7 oraz stronie 14 ust. 1), natomiast w opisie na stronie 21 ust. 8.9.1. "Sufity" opisany jest sufit akustyczny z wełny mineralnej. Zwracamy się z pytaniem jaki sufit należy ująć w ofercie?

Odpowiedź

Sufit podwieszany realizujemy jako podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych.

Z poważaniem

WÓJT

mgr inż. Bogdan Sośniak