

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI

ul. Sienkiewicza nr 3

90-954 Łódź-4 Skr. 92

Łódź, dnia 27.12.2010r

Znak: RGRiOŚ. 6223 -3/2010

DEZYZYJA

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 122 ust. 1, pkt 1, 3, art. 123 ust. 2, art. 124 ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt 1, 9, 9a, 9b10, art. 135 ust. 3 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 KPA - po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wiejskiego zlokalizowanego w miejscowości Teolin (działka nr 291), gmina Nowosolan

orzekam, co następuje

- I. Udzielam Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z siedzibą Rynek Nowosolna nr 1 pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód -pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 291 w miejscowości Teolin, gmina Nowosolan będącej własnością Gminy Nowosolna poprzez:
 - studnię nr 2 o głębokości 70,0 m i wydajności 43,7 m³/h studnia podstawowa
 - studnię nr 1 o głębokości 70,0 m i wydajności 36,0 m³/h studnia awaryjna
1. dla potrzeb zaopatrzenia w wodę wodociągu w Teolinie obsługującego miejscowości Teolin, Plichtów, Moskwa i Ksawerów

w ilości	$Q_{maxh} =$	43,7 m ³ /h,
	$Q_{maxd} =$	416,0 m ³ /d,
	$Q_{śrd} =$	240,0 m ³ /d,
	$Q_{śrrok} =$	87 490,0 m ³ /r
2. w przypadku awarii, zaopatrującego w wodę dodatkowo wodociągi w Natolinie i Lipinach w łącznej ilości

	$Q_{maxd} =$	946,0 m ³ /d,
	$Q_{śrd} =$	462,0 m ³ /d,
3. Pobór wód podziemnych odbywać się będzie pod następującymi warunkami:

- a) maksymalny pobór ze studni nr 1 nie przekroczy ustalonej dla niej wydajności tj. 36,0 m³/h,
 - b) dokonywane będą odczyty wodomierza zainstalowanego w hydroforni raz na dwa tygodnie o stałej porze w okresie eksploatacji studni a wyniki notowane będą w książce wodomierzowej,
 - c) dokonywane będą raz na kwartał pomiary głębokości zalegania statycznego i dynamicznego lustra wody i wydajności studni, a wyniki będą zapisywane w książce eksploatacji studni,
 - d) wszystkie urządzenia wodne utrzymywane będą w należyтым stanie technicznym a obudowa w stanie suchym,
 - e) wykonane będą co najmniej raz na 2 lata badania wody surowej ze studni w zakresie: mętność, barwa, zapach, odczyn, twardość ogólna, zasadowość, żelazo ogólne, mangan, chlorki, siarczany, azotyny, azotany, sucha pozostałość,
 - f) zamontowanie sprawnego urządzenia pomiarowego (wodomierza) w przypadku stwierdzonego jego uszkodzenia, maksymalnie w okresie 7 dni.
- II. Pozwolenie, o którym mowa w punkcie I udzielam na czas oznaczony, tj. od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2020r.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- IV. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonywanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone dodatkowe obowiązki.
- V. Pozwolenie wodnoprawne może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia przyczyn uzasadniających jego cofnięcie lub ograniczenie - stosownie do art. 136 oraz 137 ustawy Prawo wodne.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 29.11.2010 r. - Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna, wystąpił o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wiejskiego zlokalizowanego w Teolinie (działka nr 291) będącej własnością Gminy Nowosolna.

Do wniosku dołączono 2 egz. operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z w/w ujęcia opracowanego w 2010 r. przez p. Barbarę Borowińską i dokumentację hydrogeologiczną ujęcia.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r –Prawo wodne, informację o prowadzonym postępowaniu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowosolna, w siedzibie tut. Starostwa oraz powiadomienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ujęcie wód podziemnych we wsi Teolin składa się z dwóch studni głębinowych:

- nr 1 o głębokości 70,0 m i wydajności eksploatacyjnej 36,0 m³/h
- nr 2 o głębokości 70,0 m wydajności eksploatacyjnej 43,7 m³/h

Studnia nr 2 odwiercona została jako ujęcie awaryjne w stosunku do otworu studziennego nr 1 z tym, że jego wydajność eksploatacyjna jest większa i wynosi 43,7 m³/h. W związku z powyższym decyzją Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Miasta Łodzi z dnia 21.02.1983 r. znak: OS.XII-8530/9/83 zatwierdzone zostały zasoby eksploatacyjne z utworów czwartorzędowych w kat. B w wysokości $Q=43,70 \text{ m}^3/\text{h}$, przy $S=3,9 \text{ m}$, w ramach których winna być eksploatowana również studnia nr 1.

Obliczony teoretyczny zasięg leja depresyjnego „R” przy podanej wyżej wydajności eksploatacyjnej studni nr 2 wynosi 190,8 m a studni nr 1 przy jej maksymalnej wydajności $Q=30,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy $S=3,9 \text{ m}$ $R=117,20 \text{ m}$. W zasięgu zamierzonego korzystania z wód (leja depresyjnego) omawianego ujęcia zlokalizowana jest studnia prywatna nr 3 leżąca na gruntach należących do Joanny Orysiak Witkowskiej i Bogdana Witkowskiego. Omawiane ujęcie nie wywiera negatywnego wpływu na otwór studzienny nr 3 a więc eksploatacja ujęcia wodociągowego w Teolinie nie narusza praw i interesów innych użytkowników w zakresie poboru wody.

Zgodnie z art. 128 cytowanego wyżej Prawa wodnego, zobowiązano użytkownika studni do prowadzenia rejestru wody wydobywanej ze studni poprzez odczyty wodomierza co dwa tygodnie oraz pomiary statycznego i dynamicznego lustra wody raz na kwartał. Nałożono również obowiązek badania jakości wody surowej pobranej ze studni – co 2 lata. .

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Z up. STAROSTY
mgr Iwonna Łachwierz
Inspektor w Wydziale Zarządu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
Rynek Nowosolna nr 1
92-703 Łódź + operat wodnoprawny
2. Urząd Gminy Nowosolna
Rynek Nowosolna nr 1
92-703 Łódź
3. Joanna Orysiak Witkowska
Bogdan Witkowski
Teolin nr 11a
92-701 Łódź
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Inspektorat Warszawa
ul Dubois 9
00-182 Warszawa
5. a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Piotrkowska 120
90-006 Łódź
2. Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
3. Powiatowy Inspektor Sanitarny
Dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Ul Piotrkowska 194
90-368 Łódź
4. a/arch + operat wodnoprawny

Oplaty skarbowej nie pobrano zgodnie z art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 9 września 2000r o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 253 poz.2532 z 2004r tekst jednolity)

Łódź, dnia