

Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych

Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego, którym jest studnia zastępcza nr 3 stanowi opracowanie, które jest niezbędne Zleceniodawcy dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na jej wykonanie. Studnia nr 3 zostanie odwiercona za przeznaczoną do likwidacji studnię nr 1 i zlokalizowana będzie na terenie istniejącego ujęcia wodociągowego w Teolinie 9AB na działce geodezyjnej nr 291 obręb 0008 Lipiny.

Podstawą prawną opracowania jest Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2020 poz. 310 – tekst jednolity), a szczegółowo art. 17 wspomnianej ustawy.

W operacie przedstawiono charakterystykę prawną i techniczną studni wraz z projektowanymi pracami.

Prace związane z odwierceniem otworu nr 3 będą się odbywały tylko na terenie działki będącej w trwałym zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna, dlatego Zleceniodawca nie będzie miał obowiązków wobec osób trzecich.

Wykonanie urządzenia wodnego – studni zastępczej nr 3 nie wpłynie negatywnie na stosunki wodne oraz jakość wód podziemnych ponieważ studnia będzie wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych.

Celami środowiskowymi dla wód podziemnych są: stan chemiczny i stan ilościowy. Stan chemiczny wód eksploatowanych przez przedmiotowe ujęcie jest dobry i woda nie wymaga uzdatniania. Głównym wyznacznikiem dobrego stanu ilościowego jest zapewnienie dostępnych do zagospodarowania zasobów.

Wody podziemne czwartorzędu nie mają bezpośredniego związku z wodami powierzchniowymi w rejonie ujęcia i nie wpływają na niespełnienie celów środowiskowych przez wody powierzchniowe.

W sąsiedztwie miejsca wykonania studni nr 3 brak jest wód powierzchniowych. Najbliższy ciek rzeka Miazga (jego część źródłowa) znajduje się w odległości około 3,4 km w kierunku południowo-zachodnim.