

Włocławek, 21 czerwca 2022 roku

Zamawiający:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, pn.: " **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice (stan surowy zamknięty)**"; **RBRiGK.271.2.16.2022.**

- I. Zamawiający informuje, że do Zamawiającego w 14 i 20 czerwca 2022 roku wpłynęły wnioski Wykonawcy dotyczące udzielenia wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy Pzp **wyjaśnia:**

Pytanie nr 1:

Dzień dobry, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności między kosztorysem a projektem. W projekcie występują n/w rzeczy zaś w kosztorysie brak, czy mamy je uwzględnić do wyceny : 1. Brak płytek na cokole - płytki klinkierowe. 2. Brak folii kubełkowej przy izolacji fundamentów oraz siatki zbrojeniowej. 3. Brak sufitu podwieszanego z płyt GK. 4. Brak ocieplenia ościeży. 5. W projekcie/opisie występuje wykończenie ścian zewnętrznych tynkiem silikatowym zaś na rysunku przekrojowym występuje tynk baranek wraz z malowaniem farbą lateksową ? Jaki prawidłowy system zastosować i czy mamy wyliczać go do oferty, iż w kosztorysie jest tylko położenie styropianu wraz z siatką.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że w poniższych pozycjach:

- 1) brak płytek na cokole - płytki klinkierowe – Zamawiający **nie wymaga** uwzględnienia w kosztorysie ofertowym tej pozycji;
- 2) brak folii kubełkowej przy izolacji fundamentów oraz siatki zbrojeniowej - Zamawiający **wymaga** uwzględnienia w kosztorysie ofertowym tej pozycji;
- 3) brak sufitu podwieszanego z płyt GK - Zamawiający **nie wymaga** uwzględnienia w kosztorysie ofertowym tej pozycji;
- 4) brak ocieplenia ościeży - Zamawiający **wymaga** uwzględnienia w kosztorysie ofertowym tej pozycji;
- 5) w projekcie/opisie występuje wykończenie ścian zewnętrznych tynkiem silikatowym zaś na rysunku przekrojowym występuje tynk baranek wraz z malowaniem farbą lateksową? Jaki prawidłowy system zastosować i czy mamy wyliczać go do oferty, iż w kosztorysie jest tylko położenie styropianu wraz z siatką - Zamawiający **nie wymaga** uwzględnienia w kosztorysie ofertowym wykończenia ścian zewnętrznych tynkiem silikatowym / tynkiem baranek wraz z malowaniem farbą lateksową. Zamawiający **wymaga** uwzględnienia w kosztorysie ofertowym pozycji dla położenia styropianu wraz z siatką.

Pytanie nr 2:

Dzień dobry, Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w skład realizacji zamówienia wchodzi wykonanie napisu "Świetlica wiejska w Dębicach" oraz opaska wokół budynku z kostki brukowej?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że w skład realizacji zamówienia **nie wchodzi** wykonanie napisu "Świetlica wiejska w Dębicach" oraz wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej.

II. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w ten sposób, że zmienia lokalizację (działkę) dla wykonania przedmiotu zamówienia i na tę okoliczność zamieszcza rysunek (mapa dla celów projektowych) z oznaczeniem właściwej lokalizacji (działka nr 32/41, Obręb 0014 - LUDWINOWO).

III. Termin, forma i sposób złożenia oferty nie ulegają zmianie.

Załącznik:

1) Oznaczenie lokalizacji – mapa dla celów projektowych.