

Łódź, dnia 18.03.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

ZP/1/2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie robót budowlanych w podziale na części:

Część 1: Demontaż obecnej ściany oporowej oraz wykonanie ściany oddzielenia pożarowego strefy buforowej z bloków betonowych.

Część 2: Wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu zadaszanej wiaty magazynowej, przeznaczonej do magazynowania wysortowanych metali.

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp), Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania wnioski o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji do 70 dni ze względu na technologię sezonowania betonu (28 dni sezonowania wylewek i podlewek oraz konieczność wyprodukowania wysezonowanych bloków zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego?

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji do 45 dni.

2. Dot. zadania nr 1 : Czy zamawiający dopuszcza wykonanie muru o wysokości 3,6m zamiast 3,5 metra?

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza wykonanie muru o wysokości 3,6m.

3. Dot. zadania nr 2 : Oferowane przez nas rozwiązanie bazuje na profilu owalnym 90x50 mm. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu owalnego 90x50 mm zamiast 90x60 mm jako rozwiązania równoważnego?

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu owalnego 90x50 mm zamiast 90x60 mm jako rozwiązania równoważnego pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta.

4. W OPZ widnieje informacja „Zamawiający nie dopuszcza stosowania linek z tworzywa sztucznego”, w opieczętowanym projekcie wpisane jest jednak „Całość usztywniona jest za pomocą linek z tworzyw sztucznych”. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający akceptuje zastosowanie linek z tworzyw sztucznych zgodnie z projektem?

Wyjaśnienia: Zamawiający akceptuje zastosowanie linek z tworzyw sztucznych pod warunkiem wykonania ich z materiału niepalnego.

5. Prosimy o potwierdzenie czy zgodnie z załączoną dokumentacją i opisem, do wykonania w ramach zamówienia jest jedynie przebudowa ścian oporowych w strefie buforowej

(Projekt Wewnętrznych Wygradzeń pkt 2.3 – projekt techniczny) czy również pozostałe ściany wskazane w PT w punktach 2.1 oraz 2.2?

Wyjaśnienia: Zgodnie z opisem OPZ przedmiotem usługi jest wykonanie wyłącznie wygradzeń przy strefie buforowej, określonych w pkt 2.3 Projekcie Wewnętrznych Wygradzeń.

6. Czy w ramach zadania nr 1, należy przewidzieć całkowitą rozbiórkę istniejących ścian oporowych i zastąpienie ich nowymi, w związku z czym wykonawca powinien przewidzieć dostawę materiałów (bloków betonowych) na wykonanie całości obiektu czy należy wykorzystać materiały rozbiórkowe? Jeżeli przewiduje się wykorzystanie materiałów rozbiórkowych – prosimy o dostarczenie niezbędnej dokumentacji (certyfikatów) poświadczających możliwość wykorzystania posiadanych przez Zamawiającego bloków (materiałów rozbiórkowych) do budowy ścian oddzielenia pożarowego.

Wyjaśnienia: W ramach zadania nr 1, należy przewidzieć całkowitą rozbiórkę istniejących ścian oporowych i zastąpienie ich nowymi. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć nowe materiały (bloki betonowe) spełniające wymagania odporności ogniowej REI 240. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania materiałów rozbiórkowych.

7. W dokumentacji przetargowej zawarto ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej, wskazującą na konieczność zastosowania rozwiązań zamiennych polegających min. na wyposażeniu wiaty magazynowej w półstałe urządzenia gaśnicze wodne. Jednocześnie w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym (PROJEKT BUDOWLANY WIATY MAGAZYNOWEJ) w pkt 10, wskazano, iż nie są wymagane żadne urządzenia przeciwpożarowe. Projektowana wiatka znajduje się w jednej strefie pożarowej z wiatą na odpady gabarytowe (SPZOS). W związku z tym prosimy o informacje czy oferta powinna przewidywać także koszt wykonania instalacji przeciwpożarowej zgodnie z ekspertyzą. Czy Zamawiający posiada jakieś ustalenia w tym zakresie?

Wyjaśnienia: Wiatka magazynowa została wyposażona w półstałe urządzenia gaśnicze - wodne. Oferta nie powinna przewidywać kosztów wykonania instalacji przeciwpożarowej.

II. Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia wyjaśnień w treści oferty.

- III. Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez zmianę treści Załącznika nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (Przedmiot zamówienia strefa buforowa i wiatka na złom_ZMIENIONY.pdf) oraz Załącznika nr 4a i 4b do SWZ Projektowane postanowienia umowy.

Zmienione Załączniki do SWZ stanowią załączniki do wyjaśnień i obowiązują w treści zmienionej niniejszymi wyjaśnieniami.

IV. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. W związku z powyższym termin związania ofertą również ulega zmianie.

A. Zmianie ulega punkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz w wymaganymi załącznikami należy złożyć **do dnia 10.04.2024 r. do godz. 09:30** pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

B. Zmianie ulega punkt 17.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 10.04.2024 r. o godz. 10:00**.

C. Zmianie ulega punkt 19.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 09.05.2024r.**

V. Załączniki do wyjaśnień

1. Przedmiot zamówienia strefa buforowa i wiata na złom_ZMIENIONY
2. ZP_1_2024_Załącznik nr 4a Projekt_umowy_zmieniony
3. ZP_1_2024_Załącznik nr 4b Projekt_umowy_zmieniony

Z poważaniem,

*Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument w oryginale podpisany przez:
Prezesa Zarządu – Pana Jana Zbrońskiego
Wiceprezesa Zarządu – Pana Pawła Jankiewicza*