



32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ZAMOŚĆ

Nr. 3969/2025

Data 2025-04-04

22-400 Zamość



32 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Kierownik Infrastruktury

mgr inż. Andrzej OSEŁA

Egz. poj.

Znak sprawy: ZP/TP/13/2025

Zamość, 04 kwietnia 2025 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/32wog>

dotyczy: wyjaśnień do treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t. j.) pod nazwą: Dostawa materiałów budowlanych i elektrycznych dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu w zakresie dwóch części. Część I - dostawa materiałów budowlanych. Część II - dostawa materiałów elektrycznych dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu do miejscowości, Zamość, Lublin, Chełm, Hrubieszów, Jawidz. Nr sprawy ZP/TP/13/2025

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość – Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t. j.) udziela wyjaśnień na zadane pytania:

Pytania:

„pytania do zadania 2:

poz. 47. Listwa elektroinstalacyjna 20x15x2000mm PVC otwierana, kolor biały.
Proszę o dopuszczenie rozmiaru 20x18x2000

poz. 64. Naświetlacz LED 150W z czujką ruchu IP44 4000K Naświetlacze LED z czujnikiem ruchu są do 100W, można zastosować naświetlacz 100W + osobny czujnik ruchu

poz. 127. Światłówka LED 150 T8/G13, barwa naturalna, 4000K, 2200- 2400 Lm 20W
Proszę o dopuszczenie światłówki LED o mocy 25W 150cm

poz. 128. Światłówka LED 60 T8/G13, barwa 4000K, 2400 Lm 9W
Producenci nie mają w ofercie światłówki tej długości o natężeniu światła 2400lm.
Proszę o dopuszczenie światłówki LED 9w 900 lm

poz. 130. Światłówka standard T8 LFG13 36W barwa światła 4000, strumień świetlny 3350lm, moc 36W, średnica rury 26mm, długość 1200mm

Światłówki wycofane z produkcji, proszę o dopuszczenie zamienników ledowych ze starterami AC w komplecie

poz. 131. Światłówka standard T8 LFG13, 18W barwa światła 4000, strumień świetlny 3350lm, moc 18W, średnica rury 26mm, długość 1200mm Światłówki wycofane z produkcji, proszę o dopuszczenie zamienników ledowych ze starterami AC w komplecie

poz. 137. Tuba LED T8 22W, 150 cm, 4000K - 6000K
Proszę o dopuszczenie tuby LED o mocy 25W"

Odpowiedzi Zamawiającego:

poz. 47 - Zamawiający informuje, że dopuszcza listwy elektroinstalacyjne o rozmiarze 20 x 18 x 2000;

poz. 64 - Zamawiający informuje, że dopuszcza Naświetlacz LED 100W IP44 4000K z osobnym czujnikiem ruchu.

poz. 127 - Zamawiający informuje, że dopuszcza światłówki LED 150 T8/G13, barwa naturalna, 4000K, 2200- 2400 Lm 25W.


poz. 128 - Zamawiający informuje, że dopuszcza światłówki LED 60 T8/G13 9W, 900 lm.

poz. 130 - Zamawiający informuje, że dopuszcza zamienniki ledowe ze starterami AC w komplecie

poz. 131 - Zamawiający informuje, że dopuszcza zamienniki ledowe ze starterami AC w komplecie

poz. 137 - Zamawiający informuje, że dopuszcza Tuba LED T8 25W, 150 cm, 4000K - 6000K.

**z up. Komendanta 32 WOG w Zamościu
Kierownik Infrastruktury**



mgr inż. Andrzej OSEŁA

Wykonano w egz. poj.
Tel.: 261-181-387
32wog.zampub@ron.mil.pl
Sekcja Zamówień Publicznych T.2712 B5

tel.: 261-181-523
32wog@ron.mil.pl
www.32wog.wp.mil.pl

ul. Wojska Polskiego 2F
22 – 400 Zamość