

**WYJAŚNIENIA NR 1 do SWZ ZP/31/2022  
do przetargu nieograniczonego  
na:**

**Przebudowa stacji transformatorowej, przyłącza elektroenergetycznego SN i  
instalacji nn SUW Sieradzka w Gdyni**

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SWZ ZP/31/2022, jak niżej:

***1. Pytanie Wykonawcy:***

Na rysunkach konstrukcyjnych np. K4, K5.. są informacje o „odmalowaniu całej elewacji stacji wraz z naprawą tynków”. Czy informacja tyczy się tylko części stacji transformatorowej czy również całego budynku uzdatniania wody?

Na rysunkach konstrukcyjnych np. K4, K5.. są informacje o „wykonaniu nowych pokryć z papy termozgrzewalnej i nowych opierzeń z blachy”. Czy informacja tyczy się tylko części stacji transformatorowej czy również całego budynku uzdatniania wody?

***Ad.1. Odpowiedź Zamawiającego:***

Zgodnie m.in. z opisem pkt. 1.7. Zakres opracowania i pkt. 1.9. Projektowany zakres prac - TOM Ib – „Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej, przyłącza elektroenergetycznego SN, instalacji nn, SUW Sieradzka-Projekt Wykonawczy Branża: Konstrukcyjna” wymienione roboty budowlane dotyczą istniejącego budynku energetycznego, który w ramach przedmiotowego zadania zostanie przebudowany z sieciowej stacji transformatorowej EOP S.A. na abonencką stację transformatorową z agregatem prądotwórczym (spalinowym).

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SWZ ZP/31/2022.

**PROKURENT**  
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

*mgr inż. Robert Bugała*