



LEGENDA:

-  - oprawa kanałowa ze źródłem led, 420lm, IP44, 6W, montowana pionowo w szybie co 2m;
-  - oprawa ze źródłem led, 4000lm, 840, IP 65, 28W, montaż nastropowy;

TN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

nazwa:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim, ul. Morcinka 7 PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE DOBUDOWY SZYBU WINDY	opracował: mgr inż. Bartosz Jęczmionka (uprawnienia SEP E1-2877/654/21)		
	branża: ELEKTRYCZNA	projektant: mgr inż. Jerzy Korbela uprawniony do projektowania w specj. elektrycznej 13/98/Lw sprawdzający: mgr inż. Tadeusz Białoskórski uprawniony do projektowania w specj. elektrycznej 115/94/Lw		
rysunek:	RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	data: 30.06.2024	skala 1:100	nr rys. E-02