



UWAGA:

- do LSU przyłączyć wszystkie elementy przewodzące dostępne konstrukcyjne szybu;
- w przypadku braku możliwości przyłączenia LSU z istn. uziemem budynku, wykonać uziem pionowy i połączyć z LSU;

TN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

nazwa: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim, ul. Morcinka 7 PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE DOBUDOWY SZYBU WINDY	opracował: mgr inż. Bartosz Jęczmionka (uprawnienia SEP E1-2877/654/21) projektant: mgr inż. Jerzy Korbela uprawniony do projektowania w specj. elektrycznej 13/98/Lw sprawdzający: mgr inż. Tadeusz Białoskórski uprawniony do projektowania w specj. elektrycznej 115/94/Lw 30.06.2024		
branża: ELEKTRYCZNA	rysunek: RZUT PIWNIC – INSTALACJA UZIOMOWA	data: 30.06.2024	skala 1:100 nr rys. E-01