

Radzyń Chełmiński, dn. 02.06.2023 r.

Gmina Miasto i Gmina  
Radzyń Chełmiński  
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9  
87-220 Radzyń Chełmiński  
KD.271.6.2023.GE

## **Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn: „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Radzyń Chełmiński” /nr sprawy KD.271.6.2023/.

### **INFORMACJA O ZAPYTANIU DO SWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIEM**

Kierownik Zamawiającego działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniem:

#### **Pytanie 1**

Wymagania dla kruszywa pochodzą z wycofanych dokumentów. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z aktualnymi dokumentami WT-4 2010?

#### **Odpowiedź na pytanie Nr 1**

Zamawiający dopuszcza przy uzyskaniu minimalnej nośności 120 MPa.