

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach SOP.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia polega na dostawie i montażu urządzeń klimatyzacyjnych wybranych pomieszczeniach SOP na terenie obiektu Podchorążych 38 i Syreny 23 w Warszawie w celu możliwości obniżenia temperatury wewnątrz pomieszczeń.

1. Obiekt przy ul. Podchorążych 38, bud nr 10, pom C/150 i C/156:

2 x Split: klimatyzator ścienny min 5 kW mocy chłodzenia

Funkcje: chłodzenie, grzanie

Czynnik: R32

Zasilanie: 230V

Data produkcji urządzeń: 2024 r. / 2025 r.

Okres gwarancji producenta urządzenia: 60 miesięcy

Klasa energetyczna chłodzenia: min. A++, przy grzaniu min. A+

Zestaw: Jednostka wewnętrzna, zewnętrzna, pilot

Preferowana marka urządzenia: Gree, Kaisai, Mitsubishi

W celu zasilenia należy uzbroić rozdzielnię w dwa wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym o parametrach: typ A, 30mA, C16A oraz doprowadzić natynkowo w korytach elektroinstalacyjnych okablowanie ok. 50m od rozdzielni do jednostek zewnętrznych minimum kablem YKY 3x2,5mm².

2. Obiekt przy ul. Podchorążych 38, bud nr 1, pom. 320, 3 piętro:

Klimatyzator ścienny min 3,25 kW mocy chłodzenia

Funkcje: chłodzenie, grzanie

Czynnik: R32

Zasilanie: 230V

Data produkcji urządzeń: 2024 r. / 2025 r.

Okres gwarancji producenta urządzenia: 60 miesięcy

Klasa energetyczna chłodzenia: min. A++, przy grzaniu min. A+

Zestaw: Jednostka wewnętrzna, zewnętrzna, pilot

Preferowana marka urządzenia: Gree, Kaisai, Mitsubishi

W ramach zadania należy zdemontować istniejącą jednostkę i poddać ją utylizacji zgodnie z przepisami oraz przewidzieć wykorzystanie istniejących rurociągów freonowych, odprowadzenia skroplin oraz instalacji elektrycznej.

3. Obiekt przy ul. Podchorążych 38, bud nr 1A, pom. 13, 13B i 14B, parter:

Klimatyzator ścienny Multisplit 2x2,6 kW + 1x3,5 kW mocy chłodzenia

Funkcje: chłodzenie, grzanie

Czynnik: R32

Zasilanie: 230V

Data produkcji urządzeń: 2024 r. / 2025 r.

Okres gwarancji producenta urządzenia: 60 miesięcy

Klasa energetyczna chłodzenia: min. A++, przy grzaniu min. A+

Zestaw: Jednostki wewnętrzne, jednostka zewnętrzna, pilot

Preferowana marka urządzenia: Gree, Kaisai, Mitsubishi

Montaż agregatu na ścianie zewnętrznej.

Doprowadzenie zasilania po stronie Wykonawcy. Długość instalacji ok. 24 mb. do rozdzielni elektrycznej. Prowadzenie instalacji natynkowo w kanałach elektroinstalacyjnych. Kabel minimum YKY 3 x 2,5 mm². Zabezpieczenie w rozdzielni elektrycznej: do zamontowania wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy 25A 30mA typ A i wyłącznik nadprądowy 1P C16 lub wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowych o parametrach : typ A, 30mA, C16A.

4. Obiekt przy ul. Syreny 23, dyżurka, parter:

Klimatyzator ścienny min 3,5 kW mocy chłodzenia

Funkcje: chłodzenie, grzanie

Czynnik: R32

Zasilanie: 230V

Data produkcji urządzeń: 2024 r. / 2025 r.

Okres gwarancji producenta urządzenia: 60 miesięcy

Klasa energetyczna chłodzenia: min. A++, przy grzaniu min. A+

Zestaw: Jednostka wewnętrzna, zewnętrzna, pilot

Preferowana marka urządzenia: Gree, Kaisai, Mitsubishi

W ramach zadania należy zdemonstrować uszkodzoną jednostkę klimatyzacji obsługującą pomieszczenie biurowe zlokalizowane na parterze i poddać je utylizacji zgodnie z przepisami oraz przewidzieć wykorzystanie istniejących rurociągów freonowych, odprowadzenia skroplin oraz instalacji elektrycznej.

5. Obiekt przy ul. Podchorążych 38, bud nr 10, pom. 103, 2 piętro:

Klimatyzator ścienny min 3,5 kW mocy chłodzenia Funkcje: chłodzenie, grzanie

Czynnik: R32

Zasilanie: 230V

Data produkcji urządzeń: 2024 r. / 2025 r.

Okres gwarancji producenta urządzenia: 60 miesięcy

Klasa energetyczna chłodzenia: min. A++, przy grzaniu min. A+

Zestaw: Jednostka wewnętrzna, zewnętrzna, pilot

Preferowana marka urządzenia: Gree, Kaisai, Mitsubishi

W ramach zadania należy zdemonstrować uszkodzoną jednostkę klimatyzacji obsługującą pomieszczenie biurowe poddać je utylizacji zgodnie z przepisami oraz przewidzieć wykorzystanie istniejących rurociągów freonowych, odprowadzenia skroplin oraz instalacji elektrycznej.

6. Obiekt przy ul. Podchorążych 38, bud. 1B, Sala Tradycji:

1 x Multisplit: klimatyzator z dwoma jednostkami wewnętrznymi ściennymi, min. 10 kW mocy chłodzenia (łącznie)

Funkcje: chłodzenie, grzanie

Czynnik: R32

Data produkcji urządzeń: 2024 r. / 2025 r.

Okres gwarancji producenta urządzenia: 60 miesięcy

Klasa energetyczna chłodzenia: min. A++, przy grzaniu min. A+

Zestaw: Jednostka wewnętrzna, zewnętrzna, pilot

Preferowana marka urządzenia: Gree, Kaisai, Mitsubishi

W ramach zadania należy zdemontować jedną uszkodzoną jednostkę klimatyzacji obsługującą pomieszczenie zlokalizowane na 1 piętrze i poddać ją utylizacji zgodnie z przepisami oraz przewidzieć wykorzystanie istniejącego zasilania elektrycznego, demontaż istniejących rurociągów freonowych i odprowadzenia skroplin i wykonanie nowych.

Uwaga ogólna:

Dla każdej, nowo wykonanej instalacji elektrycznej należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu pomiary elektryczne: pomiar rezystancji izolacji, zadziałania (czas i prąd) wyłącznika różnicowoprądowego, pętli zwarcia. Jednostki zewnętrzne muszą być oddalone minimum o 1m od instalacji odgromowej. W wypadku wymiany istniejącej jednostki należy oddalić istniejące instalacje od instalacji odgromowej.

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od dnia otrzymania zlecenia

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą **kwotę brutto** za wykonanie wszystkich robót (**cena 100%**).

Cena oferty ma obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zlecenia oraz wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zlecenia, wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową, zgodną ze sztuką i opisem realizacji przedmiotu zlecenia. Rozliczenie wykonanego przedmiotu zlecenia ma charakter ryczałtowy.

Warunki realizacji:

1. Płatność w formie przelewu w terminie 30 dni od otrzymania faktury na konto wskazane przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze przedmiotu zlecenia.

2. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dokonaniu odbioru prac przez Zamawiającego.
3. Obowiązująca stawka VAT: 23%;
4. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji warunków zamówienia.
5. Realizacja zamówienia odbędzie się na podstawie zlecenia (załącznik nr 1 do zaproszenia).
6. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi dane osobowe pracowników (imię, nazwisko, nr PESEL, imię ojca, seria i numer dowodu osobistego a w przypadku obcokrajowców: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, obywatelstwo, seria, numer i rodzaj dokumentu tożsamości) oraz pojazdów (numer rejestracyjny, marka) min. 7 dni przed wejściem na teren obiektów Zamawiającego.
7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonaną usługę na okres 60 miesięcy. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt, co najmniej dwóch okresowych przeglądów technicznych w ciągu roku kalendarzowego (w drugim i czwartym kwartale), zakończonych sporządzeniem protokołu, dostarczonego Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia dokonania przeglądu. W zakres prac przeglądu konserwacyjnego wchodzi: czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, sprawdzenie ciśnienia w układzie, sprawdzenie poprawności działania funkcji klimatyzatora, sprawdzenie szczelności połączeń rurociągów chłodniczych, kontrola odprowadzania skroplin, sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, dezynfekcja klimatyzatora preparatem bakterio i grzybobójczym.
8. Służba Ochrony Państwa zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotu zapytania lub zmniejszenia zakresu prowadzonych robót bez podania przyczyny;
9. Zamawiający ustala termin wizji lokalnej na dzień **20.05.2025 r. o godz. 10:00**.
Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim zgłoszeniu na niżej wymieniony adres e-mail lub po kontakcie telefonicznym; Zgłoszenie musi zawierać następujące dane osoby uczestniczącej w wizji lokalnej: imię, nazwisko, PESEL;

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od dnia przekazania zlecenia

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Pani Monika OPOLSKA, tel.: (22) 606 57 06, e-mail: logistyka2@sop.gov.pl

Załącznik 1 na 1 stronie:

Załącznik nr 1 – Wzór zlecenia na „Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach SOP” na 1 stronie.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa;**
- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@sop.gov.pl lub pod numerem: 22 606 50 01;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

NACZELNIK
WYDZIAŁU I ZARZĄDU X
SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA
polsk SOP Dawid MACKIEWICZ

