



Zestawienie pomieszczeń			
NAZWA_PDM	NR_PDM	PDM	WYKONCZ
Komunikacja	1.1	61,38	Plytk
Komunikacja	1.2	34,62	Ceramik
Pomieszczenie trenera	1.3	14,61	Ceramik
Łazienka	1.4	4,02	Ceramik
Szatnia	1.5	24,53	Ceramik
Łazienka	1.6	8,22	Ceramik
Łazienka	1.7	3,11	Ceramik
Toaleta	1.8	1,93	Ceramik
Schówek porządkowy	1.9	1,83	Ceramik
Łazienka dla niepełnosprawnych	1.10	4,27	Ceramik
Łazienka dla niepełnosprawnych	1.11	21,53	Ceramik
Łazienka	1.12	8,61	Ceramik
Toaleta	1.13	1,20	Ceramik
Łazienka	1.14	2,95	Ceramik
Magazyn	1.15	12,17	Ceramik
Razem		205,01	Ceramik
Zadaszone boisko sportowe	1.16	330,49	Pulast

LEGENDA:

- nawiewnik higrosterowalny
- kratki wentylacyjne w drzwiach
- kanał wentylacyjny
- wentylator dachowy

UWAGI:

- Wykonawcy i podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia projektu, a w szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branży architektonicznej, konstrukcyjnej oraz elektrycznej.
- Wszystkie przejścia kanałów wentylacyjnych i rur przez ściany i strop: przed oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ogniochronnie, zabezpieczenia powinny zapewnić odporność ogniową przez 30 min.
- Izolację przewodów wentylacyjnych, wodociagowych, kanalizacyjnych i grzewczych oraz ich izolację cieplną muszą odpowiadać wymaganiom nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: załącznik nr 3 pkt. 3 rozporządzenia

REALIZACJA BUDÓW I PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Objekt:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn. "Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie"

Lokalizacja:

Barkowo 75, 55-140 Żmigród
działka 970/2, 970/3, 970/6 obręb 0001 Barkowo, Gmina Żmigród,
jedn. ewidencyjna: 022006_5 Gmina Żmigród

Inwestor:

Urząd miejski w Żmigródzie
Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Żmigród

Nazwisko:

Uprawnienia:

Podpis:

Data:

BRANŻA SANITARNA:

Projektant:

mgr inż. Łukasz Trawiński

Uprawniony projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń ciepłych gazowych wod. i kan. nr upr. WSP-042020-PWCS-16

10.11.2023

Sprawdzający:

inż. Włodzimierz Warkocz

Uprawniony projektant w specjalności instalacyjno-inżynierskiej nr upr. UAN 7342-37/93

10.11.2023

Stadium:

Projekt techniczny

Tytuł rys.:

Instalacja wentylacji - rzut przyziemia

Nr rys.

Skala:

1:100

Nr archiwalny

44/11/KR/23

S-5

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. nr 24/52 poz. 234, wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest surowo zabronione. Klimas realizacja budowlanych projektów budowlanych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Klimas PBP Ryszard Klimas)