



Sieradz, dnia 27 stycznia 2021 r.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Sieradzu

Znak: PZ.5580.3.3.2021

DECYZJA NR 3/2021

Na podstawie art. 104 §1, art. 107 §1 oraz art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298) oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123), po przeprowadzeniu czynności kontrolno – rozpoznawczych w dniach od 26.01.2021 r. do 27.01.2021 r. oraz rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.12.2020 r. (data wpływu) p. Janusza Atłachowicza – p.o. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu dotyczącego prośby o zmianę terminu wykonania obowiązków zawartych w decyzji administracyjnej Nr 9/2020 z dnia 27.01.2020 r. znak PZ.5580.6.2.2020 polegających na:

1. wyposażeniu obiektu SP ZOZ w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7 w dźwiękowy system ostrzegawczy z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych i sal z chorymi,

Podstawy prawne obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610),
- § 3 ust. 1, § 29 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719, z 2019 r. poz. 67).

2. wyposażeniu obiektu SP ZOZ w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7 w instalację wodociągową przeciwpożarową hydrantów wewnętrznych z węzłem pólsztynowym 25,

Podstawy prawne obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610),
- § 3 ust. 1, § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3. wyposażeniu obiektu SP ZOZ w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7 w instalację wodociągową przeciwpożarową zaworów hydrantowych 52,

Podstawy prawne obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2, 5, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610)
- § 3 ust. 1, § 20 ust. 2 i § 24 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

4. wyposażeniu obiektu SP ZOZ w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7 w zapas wody o łącznej pojemności nie mniejszej niż 100 m³ zgromadzony w jednym lub kilku zbiornikach przeznaczonych wyłącznie do zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

Podstawy prawne obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2, 5, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610)
- § 24 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

postanawiam

zmienić treść decyzji nr 9/2020, decyzja znak: PZ.5580.6.2.2020 z dnia 27.01.2020 roku w zakresie terminu realizacji obowiązków z niej wynikających i wyznaczam nowy termin realizacji

do dnia 31 grudnia 2022 roku.

UZASADNIENIE

W dniu 15.12.2020 roku do Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu wpłynął wniosek Pana Janusza Atłachowicza – p.o. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7 o zmianę terminu wykonania obowiązków wynikających z decyzji nr 9/2020, decyzja znak: PZ.5580.6.2.2020 z dnia 27.01.2020 roku. W ww. wniosku Pan Dyrektor informuje o stanie realizacji zadań z dostosowania obiektu przy ul. Armii Krajowej 7 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikającego z Postanowienia Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 09.12.2011 znak WZ.5595.163.2011 oraz wydanej w tym zakresie Decyzji Nr 9/2020 Komendanta Powiatowego PSP w Sieradzu. Informacja zawiera określenie stopnia wykonania zadań na dzień 15.12.2020 roku oraz planowany harmonogram zakończenia całości zobowiązań z wydanego Postanowienia i Decyzji. Szpital od kilku lat podczas przeprowadzanych remontów i modernizacji, konsekwentnie wykonuje obowiązujące zadania z tego zakresu i tak ostatnio zrealizowano:

- w roku 2014 wykonano montaż przegród przeciwpożarowych – drzwi i ścianki. Było to częściowe wykonanie przegród przeciwpożarowych (drzwi, ścianki) w piwnicach, parterze i kondygnacjach od I do VII piętra w budynkach szpitala. Wykonanie tych prac przybliży szpital do wydzielenia stref pożarowych;
- w roku 2015 dostosowano kompleksowo parter i I piętro budynku „D”. Wydzielono strefy pożarowe w budynku „B” (ścianki ppoż. z drzwiami z elektrozamykami w systemie SAP); zamontowano drzwi ppoż. na klatki schodowe i do szachów elektrycznych; rozbudowano instalację hydrantową o światlenie ewakuacyjne;

- w roku 2016 dostosowano kompleksowo III piętro budynku „H”. Podzielono kondygnację na dwie strefy pożarowe (ścianki ppoż. z drzwiami z elektrotrzymaczami w systemie SAP, wymieniono okna na stolarkę w klasie EI60 by uzyskać odpowiednie pasy elewacyjne); oddzielono pożarowo od kondygnacji II piętra (drzwi ppoż. na klatki schodowe i do szachów elektrycznych), rozbudowano instalację hydrantową i oświetlenie ewakuacyjne;
- w roku 2017 dostosowano kompleksowo część II piętra budynku „B” – Zakład Rehabilitacji Leczniczej. Dokonano wydzielenia stref pożarowych w budynku „B” (ścianki ppoż. z drzwiami z elektrotrzymaczami w systemie SAP); zamontowano drzwi ppoż. na klatki schodowe i do szachów elektrycznych; rozbudowano instalację hydrantową i oświetlenie ewakuacyjne;
- w roku 2017 wykonano również częściowe wydzielenie stref pożarowych na części I piętra budynku „C” (2 ścianki ppoż. z drzwiami z elektrotrzymaczami w systemie SAP);
- W roku 2018 wymieniono pompy hydroforowe zasilające szpital w wodę do celów bytowych i p.pož. wraz z tablicą zasilająco-sterującą oraz rozpoczęto kompleksowy remont IV piętra Budynku „A” – Oddziały Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Neurologiczny. Zadania dostosowawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej obejmują podział kondygnacji na dwie strefy pożarowe (ścianki ppoż. z drzwiami z elektrotrzymaczami w systemie SAP), wydzielenie pożarowe kondygnacji IV piętra (drzwi ppoż. na klatki schodowe i do szachów elektrycznych), modernizacja instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i hydrantów wewnętrznych;
- W roku 2019 zakończono remont IV piętra Budynku „A”, czyli Oddziały Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Neurochirurgiczny. Wykonano zadania z dostosowania w zakresie ochrony ppoż.: podział kondygnacji na dwie strefy pożarowe (ścianki ppoż. z drzwiami z elektrotrzymaczami w systemie SAP), wydzielenie pożarowe kondygnacji IV piętra (drzwi ppoż. na klatki schodowe i do szachów elektrycznych), modernizacja instalacji hydrantowej i oświetlenia ewakuacyjnego.
- W marcu 2020 roku wybudowano nowy budynek, do którego zostały przeniesione Centralna Sterylizatornia i Blok Operacyjny. Budynek został w całości odebrany przez służby Państwowej Straży Pożarnej i posiada pełne dopuszczenie do eksploatacji.

Wnioskodawca podnosi ponadto, że wykonanie całości prac spełniających wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej to zadanie bardzo obszerne i kosztowne. Szpital podejmuje regularnie, w miarę swoich możliwości organizacyjnych i finansowych, działania mające doprowadzić do pełnego dostosowania, jednak ten proces musi być rozłożony w czasie. Do wniosku została dołączona informacja o stanie realizacji nałożonych obowiązków w ramach dostosowania obiektu do wymogów przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Postanowieniem Łódzkiego Komendanta PSP w Łodzi.

Po przeprowadzeniu przez przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu lustracji obiektu oraz rozpatrzeniu wniosku strony, dotyczącego zmiany terminu realizacji obowiązków wynikających z decyzji nr 9/2020, decyzja znak: PZ.5580.6.2.2020 z dnia 27.01.2020 roku, biorąc pod uwagę uzasadnienie wniosku Pana Janusza Atłachowicza – p.o. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu postanawia zmienić treść decyzji nr 9/2020, decyzja znak: PZ.5580.6.2.2020 z dnia 27.01.2020 roku w zakresie terminu realizacji obowiązków z niej wynikających i wyznacza nowy termin realizacji **do dnia 31 grudnia 2022 roku.**

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Wólczańska 111/113 za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu ul. T. Grzesika i R. Piwnika 1 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
ul. Armii Krajowej 7,
98-200 Sieradz;
2. A/a;

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski w Łodzi,
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź;

2/AK/PK



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Sieradzu

sz. bryg. mgr inż. Radosław Jadwiszczak