



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

W3.271.2.07.2022.JB

Somonino, dnia 23.03.2022r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

dotyczy: „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino” -Część I

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

Pytanie 1.:

Oczekiwany wynik 18% s.m. w osadzie odwodnionym powinien być określony przy konkretnej wartości stopnia mineralizacji osadów. Z naszych ponad 30 letnich doświadczeń wynika, że powyższy stopień odwodnienia jest możliwy do osiągnięcia przy mineralizacji osadów > 40%.

Czy w związku z powyższym Zamawiający oczekuje uzyskania 18% s.m. przy mineralizacji osadu >40% ?

Odpowiedź:

TAK, zamawiający oczekuje uzyskania 18% s.m. przy mineralizacji osadu >40%

Wójt Gminy Somonino

/-/Marian Kowalewski