

GMINA WIELICZKA
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

K O M U N I K A T

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I, na działkach 689/1, 690/1, 690/2 obręb Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu

Zamawiający – Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania (dalej „strona internetowa”).

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Pytania z dnia 06.03.2023 r.:

1. *Zwracamy się z prośbą o ostateczne i jednoznaczne wyjaśnienie dotyczące akustycznego wykończenia ścian, gdyż udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia z dnia 27.02.2023 i 03.03.2023 są sprzeczne. W dniu 27.02.2023 – wg odpowiedzi nr 1, 4, 5, Zamawiający pisze o wykończeniu ścian korytarzy, klatek schodowych i szatni – jako systemu 1 (czyli wg domysłów tynk akustyczny) a sal dydaktycznych, pokoju nauczycielskiego i biblioteki – wg systemu 2 (czyli płyt z granulatu szklanego). Natomiast w dniu 03.03.2023 wg odp. na pyt 1, Zamawiający odpowiada, że nie przewiduje tynków akustycznych a płyty z granulatu szklanego, zamieszczając jednocześnie przedmiar uzupełniony o nakłady na wykonanie tapety akustycznej. Prosimy o zajęcie jednoznacznego stanowiska we wspomnianych kwestiach.*

Odpowiedź:

W kwestii izolacji akustycznych należy brać pod uwagę ostateczne odpowiedzi, zgodnie z chronologią. Celem wyjaśnienia zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania rysunki (A.25-A.27). Izolacje akustyczne należy wykonać zgodnie z tymi rysunkami tj. izolacje na ścianach w oznaczonych pomieszczeniach jako tapety akustyczne; izolacje na sufitach w oznaczonych pomieszczeniach jako panele z granulatu; nieoznaczone pomieszczenia bez izolacji akustycznych jako wykończenie tynkiem lub płytkami w zależności od pomieszczenia. Przedmiar oraz kosztorys zawierają dane przedstawione na opisanych wyżej rysunkach. To właśnie tymi danymi należy kierować się przy wycenie.

Przy wykonywaniu sufitów należy wziąć pod uwagę dwa zestawy rysunków. Nowe rysunki załączone do komunikatu z dnia 06.03.2023r. (A.25-A.27), które pokazują dokładne rozmieszczenie izolacji akustycznych oraz rzuty sufitów podwieszanych (A.10-A.12), gdzie jest widoczne rozmieszczenie sufitu rastrowego. Jedynie w korytarzach, gdzie przedstawiony został sufit rastrowy, projektuje się nad nim izolację akustyczną – co daje łącznie 2 dodatkowe warstwy sufitu w tych przestrzeniach (panele akustyczne jako izolacja, natomiast sufit listwowy jako wykończenie). Pozostałe pomieszczenie przedstawione na rysunkach wykonujemy jako pojedyncze warstwy, np. dla sal dydaktycznych system izolacji akustycznej będzie równocześnie sufitem podwieszanym – wykończeniem.

2. *Zamawiający uzupełnił przedmiar dla zadania 2, o kanalizację sanitarną i deszczową, czy na pewno wchodzi ona w zakres zamówienia? Nie udostępniono projektu w tym zakresie*

Odpowiedź:

Kanalizacja sanitarna i deszczowa wchodzi w zakres zadania w zakresie objętym projektem instalacji sanitarnych oraz projektem zagospodarowania terenu. Przykładowa karta katalogowa zbiorników żelbetonowych znajduje się w pliku: „220411 Kokotów - szkoła podstawowa - projekt obity.pdf” na str. 105.

Plik ten jest załącznikiem do komunikatu z dnia 20.02.2023 r. i można go znaleźć w katalogu: Projekt budowlany - SP Śledziejowicach.zip → Projekt budowlany - SP Śledziejowicach → SP Śledziejowice - PB

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przyłącza wody i kanalizacji dla SP w Śledziejowicach nie wchodzi w zakres przedmiotu niniejszego postępowania.

II. Zmiana treści SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) na skutek czego:

1. Punkt 7.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu TZO):
*7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **13.04.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.*
2. Punkt 9.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu składania ofert):
*9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **15.03.2023 r.** do godziny: **10:00.** Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka>.*
3. Punkt 10.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu otwarcia ofert):
*10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.03.2023 r.** o godz. **10:30.***
4. Punkt 21.2. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu wniesienia wadium):
*21.2. Wadium należy wnieść do dnia **15.03.2023 r.** do godz. **10:00** i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.*

**Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji
mgr inż. Piotr Krupa**
Dokument podpisano elektronicznie