

BZP.271.42.2024.PB

Dębica, dnia 16-08-2024 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI II

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na: „Przebudowę ul. Spacerowej w Dębicy”

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). informuje, iż od Wykonawcy wpłynęły zapytania do SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie, czy do wyceny należy przyjmować pozycję 1.5.3 oraz 1.5.4, gdyż w Projekcie Budowlano – Wykonawczym przy konstrukcji zjazdów nie ma warstwy z gruntu stabilizowanego cementem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

Należy przyjąć obie pozycje. Mogą być zastosowane zamiennie z uwagi na zróżnicowane podłoże gruntowe.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie, jaki rodzaj barier ochronnych należy przyjąć do wyceny, gdyż w dokumentacji przetargowej nie ma podanej takiej informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć:

Barierę ochronną H1W4A rozstaw słupka co 2 mb. Skrajna drogowa bariera ochronna, zgodna z normą PN-EN 1317

Pytanie 3:

Prosimy o informację, jaki rodzaj płyt ma zostać użyty do zabezpieczenia gazociągu fi 400 oraz fi 700, gdyż dokumentacja przetargowa tego nie określa w żadnym z opublikowanych dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy użyć:

Płyty zgodnie z wydanymi warunkami OT-DL.420.395.2024.2 z dnia 25-04-2024 (warunki w załączeniu do odpowiedzi).

Pytanie 4:

Prosimy o informację, o jaką długość należy przedłużyć istniejący przepust fi 1000, gdyż w dokumentacji nie jest to określone.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

Z PZT w skali 1:500 widać jak długość przepustu, dla sprecyzowania dot. 1 mb

Załącznik:

1. Warunki uzgodnienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania niosą za sobą konsekwencje wszelkich zmian w udostępnionej dokumentacji przetargowej.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów zamówienia, a treścią niniejszych zmian jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Infrastruktury Miejskiej
i Inwestycji

mgr inż. Marek Kurzawa

Do zamieszczenia:

- strona internetowa prowadzonego postępowania

Osoba prowadząca sprawę: Paweł Broszewski, tel. 14 68 38 229; przetargi@umdebica.pl