



zakres zadania 11699(budowa wiaty)

zakres zadania 11699(budowa wiaty)

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA "SZYBKE WYŁĄCZENIE" W UKŁADZIE SIECI TN-S

RG/bud8

$P_i = 13,35 \text{ kW}$
 $k_s = 0,85$
 $P_s = 11,35 \text{ kW}$
 $\cos \phi = 0,93$
 $I_b = 17,7 \text{ A}$

Uwaga: 1) poprawić opis kabla zasilającego bud. 8
 2) usunąć obwód zasilający RK/bud. 6.
 3) wydzielić sekcję rezerwowaną z agregatem

SEWOSTA PROJEKTOWA Przemysław Skarbiński APS, ul. Żurawinowa 7/2, 86-032 Niemce NIP: 766-181-70-65			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 8 W KOMPLEKSIE 1455 DLA POTRZEB ODDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W BYDGOSZCZY - PLACÓWKI ŻANDARMERII WOJSKOWEJ MIEJSCE DYSLOKACJI GRUDZIĄDZ ZADANIE 1.1699			
ADRES ZAMAWIENIA: Kompleks Wojskowy nr 1455 Grudziądz, Działka nr 2/3, obręb nr 32, jedn. ewid. 046201_1 M. Grudziądz, TEREN ZAMÓWIENIA			
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
TYTUŁ/NAZWA ROZBIORA: SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU		SKALA:	NR RIS: 2
PROJEKTOWAŁ: Inż. Aleksandra Janczyk	ZADANIE UPŁ. 1 w oparciu o instalację elektryczną bez oporów	NR UPŁ.: GT III/7210/40/77	DATA, PODPIS: 26.01.2017
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wiesław Kukuła	ZADANIE UPŁ. 2 w oparciu o instalację elektryczną bez oporów	KUP/0143/POOE/11	DATA, PODPIS: 24.01.2017
OPRACOWAŁ:			DATA, PODPIS: