HALA WYTWORNIC PARY
41,2 m2

HALA KOTŁÓW WODNYCH
60,6 m2

KL. "I"

WINDA

KL.SCHOD.
20,1 m2

KORYTARZ
33,5 m2

ZBIORNIKI
16,3 m2

POM. BEZP.
6,6 m2

WC
6,1 m2

KL.SCHOD.
16,9 m2

WENTYLATORNIA
45,0 m2

KL. "H"

WENTYLATORNIA
25,0 m2

Do wyrzutni powietrza dachowej
otwory po demontażu zaślepić od dołu

Wentylator promieniowy dla
wentylacji wyciągowej z pralnii do
likwidacji

Do wyrzutni dachowej
Otwór po demontażu kanałów zaślepić od
dołu

Wentylator promieniowy do likwidacji

Wentylator promieniowy
OWENT-WWOAX 50 dla
wentylacji wyciągowej z kuchni- odciągi
znad okapu patelni, kuchni i stołówki-
obecnie nie funkcjonuje

Kanał wentylacji wywiewnej z
pomieszczeń przedszkola na parterze
kanał 500x500

Kanał użytkowany- wentylatory kanałowe
w suficie podwieszanym przedszkola

Wentylator dachowy Vents
VKVz-400-3960
wyciąg z okapów kuchni

Pion na dach Ø400 z poziomu
przedszkola zakończony wyrzutnią
Izolacja 500mm- płaszcz blacha Al.

Po uruchomieniu wentylacji
przebudowanej kanały na
elewacji zdemontować

Istn.pion na strych 500x500
z poziomu przedszkola

W24 W25

W23

Podłączenie do istniejącej wyrzutni
dachowej Ø630

Kanał wentylacji wyciągowej z pralini
630x630 - nieczynny

Kanał wentylacji wyciągowej z kuchni
630x630- odciągi znad okapu patelni,
kuchni i stołówki

W20
W21
W22
W23

Wyrzutnia dachowa Ø630
- do wykorzystania

Otwór po istniejącej wyrzutni
dachowej Ø630

Do wentylatora dachowego Harmann
Rooftec 4-560/11900T na podstawie
tłumiącej DSS560AL- w miejsce
zdemontowanej wyrzutni powietrza

W1
W2

STRYCH
NIEUŻYTKOWY

PAWILON NR 2
poziom +10,45

KL.
"G"

KLATKA
SCH.

STRYCH
NIEUŻYTKOWY

III PIĘTRO

Temat: PROJEK TECHNICZNY REMONTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ KUCHNI PAWILONU NR II W ŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWYM IM. A. SZEBESTY W RABCE ZDROJU	
Lokalizacja: UL. DIETLA 5 , 34-700 RABKA ZDRÓJ	
Inwestor: ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWE IM. A. SZEBESTY W RABCE ZDROJU UL. DIETLA 5 , 34-700 RABKA ZDRÓJ	
Branża: Sanitarna	Skala: 1:100
Rysunek: RZUT III PIĘRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	Nr rys. S-5
Opracował: **Antoni Paszkot**	Data: **Marzec 2024**
Projektował: **Paweł Brzeźny**	