

15 kV – kabel 3 x NA2XS(F)2Y 1x150 mm²

2024r.


ENEA Operator Sp. z o.o.

UWAGA KABEL
na głębokości 0,5-1,0m
KABEL POD NAPIĘCIEM

UWAGA KABEL
na głębokości 0,5-1,0m
KABEL POD NAPIĘCIEM

Widok dodatkowej taśmy ostrzegawczej

Widok oznacznika kablowego



Przekrój rowu kablowego
w terenie nieprzeznaczonym
pod użyciek rolny

Umowa			
WID.7011.2.2023.DŚ.2			
<div>Zamawiający</div> <div><div>Gmina Stubice ul. Akademicka 1 69-100 Stubice NIP: 5980005172</div></div>		<div>Projektant</div> <div><div>PLANIS Radostaw Zajac ul. Piastowska 34b/8 66-300 Międzyrzecz NIP: 5961629339</div></div>	
<div>Temat</div> <div>Przebudowa ul. Witosa w Stubicach - etap I</div>			
<div>Stadium</div> <div>Projekt techniczny</div>		<div>Branża</div> <div>Elektroenergetyczna</div>	
<div>Nazwa</div> <div>Oznacznik na kabel oraz przekrój rowu kabli SN</div>			
<div>Projektował</div> <div>inż. Jan Waliszewski</div>	<div>Uprawnienia</div> <div>183/83/Pw</div>	<div>Podpis</div>	<div>Opracowano</div> <div>02.2024</div>
<div>Opracował</div>	<div>Uprawnienia</div>	<div>Podpis</div>	<div>Skala</div> <div>-</div>
<div>Opracował</div>	<div>Uprawnienia</div>	<div>Podpis</div>	<div>Rysunek</div> <div>03</div>
<div>Wymiary</div> <div>297x570 mm</div>	<div>Plik</div> <div>068_ELE_01_03_A.dwg / 068_ELE_01_03_A-03.pdf</div>		