

TABELA MONTAŻOWA kabli SN - Słubice ul. Witosa

Linie kablowe SN 15 kV

Liczba początkowa	Właściciel montowanej sieci	Typ i przekrój kabla	Odcinek		Długość całkowita	Długość wykopu	Układanie kabla			Folia		Oznaczenie trasy		Rury osłonowe				Mufy		Nawierzchnia				
							W ziemi	Na słupie	W rurze osłonowej	Czerwona	Niebieska	Słupek	Tabliczki	Rura Arot SRS 160 w ziemi	Rura Arot SRS 110 w ziemi	Rura Arot A 160 PS w ziemi	Rura Arot DVK 70 w ziemi	RAYCHEM TRAJ-24/1X120-240 PLO1	głowica POLT-24D/1XO-LI@B	Asfalt	Płytki 50x50x5	Płytki 30x30x5	Polbruk	Beton
		jednostka	od	do	m	m	m	m	m	m	m	szt.	szt.	m	m	m	m	szt.	szt.	m2	m2	m2	m2	m2
1.	ENEA Operator - RD Wałcz - kolizja kabla SN	3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150 mm <sup>2</sup>	relacja : GPZ Słubice - stacja S-5142 Słubice Witosa		3 x 227	210	3 x 210	-	-	3 x 210	-	-	3 x 114	118	-	-	-	6		-	-	-	-	-