

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Tab. 1 Wytyczne elektryczne dla instalacji chłodzenia - instalacja freonowa

Lp	Nr pomieszczenia	Oznaczenie jednostki wewnętrznej	Ilość [szt]	Moc JW [W]	Oznaczenie jednostki zewnętrznej	Moc JZ [W]	Lokalizacja JZ	Napięcie [V] / Częstotliwość [Hz]	Zasilanie	Uwagi:
1	01	KL1.1	1	20	KL1	4460	Dach	3x400 [V] / 50[Hz]	do jednostki zewnętrznej	agregat systemu VRV
2	02	KL1.2	1	50						
3	07a	KL1.3	1	30						
4	07b	KL1.4	1	30						

Tab. 2 Wytyczne elektryczne dla instalacji grzewczo-chłodzącej

Lp	Nr pomieszczenia	Oznaczenie jednostki	Ilość [szt]	Moc [W]	Napięcie [V] / Częstotliwość [Hz]	Uwagi:
1	07a	klimakonwektor nowy	1	48	1x230 [V] / 50[Hz]	Jednostka nowoprojektowana
2	07b	klimakonwektor nowy	1	48	1x230 [V] / 50[Hz]	Jednostka nowoprojektowana