

ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CHŁÓD DLA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

Załącznik 2

Lp.	Numer Pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]	Wysokość [m]	Kubatura [m3]	Ilość osób w pomieszczeniu ARANŻACJA	Pomieszczenie chłodzone TAK (T)/ NIE(N)	Temperatura lato [°C]	Q _{chl} [W]	Q _{chl} [W/m2]
1	01	Pomieszczenie prodziekana	18,95	3,08	58,37	3	T	24	1634	86
2	02	Pomieszczenie dziekana	17,88	3,08	55,07	4	T	24	4027	225
3	03	Sekretariat	11,94	3,08	36,78	2	T	24	3043	255
4	04a	Korytarz	7,02	3,08	21,62	-	N	-	-	-
5	04b	Poczekalnia	6,91	3,08	21,28	-	N	-	-	-
6	05	Pomieszczenie socjalne	5,61	3,08	17,28	4	N	-	-	-
7	06	Sala konferencyjna	34,83	3,08	107,28	16	T	24	7338	211
8	07a	Pomieszczenie biurowe	9,08	2,99	27,15	2	T	24	2083	229
9	07b	Pomieszczenie biurowe	9,02	2,99	26,97	2	T	24	2052	227
10	08	Korytarz	6,14	3,08	18,91	-	N	-	-	-
11	09	Pomieszczenie biurowe	21,27	3,08	65,51	3	T	24	3614	170