



nr postępowania: BZP.2712.11.2022.AP

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie
internetowej prowadzonego
postępowania)

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania na realizację zadania pod nazwą: **„Przebudowa i rozbudowa budynku Kaktusiarni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie Ogrodu Botanicznego UWr. przy ul. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu.”**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej: uPzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania oraz zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza zamianę prefabrykowanych przypór betonowych na elementy żelbetowe wylewane na mokro na miejscu?”

Odpowiedź nr 1:

Z uwagi na stopień skomplikowania Zamawiający nie wyraża zgody na wylewanie na mokro na miejscu przypór. Jest to odtwarzany element historyczny będący jednocześnie głównym elementem podparcia dla szklonego dachu wymagający precyzji wykonania w technologii prefabrykowanej.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie prefabrykowanych przypór betonowych z dwóch osobnych elementów; płyty i ściany, łączonych na budowie?”

Odpowiedź nr 2:

Dla zaprojektowanej przypory prefabrykowanej wykonano szczegółową dokumentację techniczną wraz z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.

Na chwilę obecną Zamawiający nie może wyrazić takiej zgody. Zgoda na zmianę w tym zakresie może nastąpić po wykonaniu nowego projektu wykonawczego wraz z obliczeniami i oddziaływaniem na budynek w głównej, południowej części z salą ekspozycji i szklanym dachem na koszt wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Projektanta w drodze Nadzoru Autorskiego.

Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji stalowej dachu szklanego na konstrukcję aluminiową?”

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamiana stalowych profili na aluminiowe zwiększy znacząco wysokość ich przekroju, wpłynie negatywnie na wygląd głównej sali z ekspozycją, pogorszy warunki nasłonecznienia oraz spowoduje komplikacje w spawaniu elementów łącznikowych głównej konstrukcji nośnej.

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Anna Pawliszyn