

RZK-IV.7021.11.2024.1

PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT

**Przedmiot zamówienia: Remont boiska do piłki nożnej w
Warcie Bolesławieckiej**

Inwestor: Gmina Warta Bolesławiecka

Obiekt: ORLIK Warta Bolesławiecka

Adres obiektu: Warta Bolesławiecka dz. 879

Komisja w składzie:

1. Przewodniczący – Mariusz Paweł Piróg, Inspektor ds. inwestycji i remontów komunalnych
2. Członek –

Po dokonaniu szczegółowych oględzin, ustaleniu:

- 1) stopnia zużycia technicznego poszczególnych elementów obiektu,
 - 2) podniesienia standardu obiektu,
- ustaliła konieczność wykonania następujących robót remontowych:
opracowanie w dołączonym załączniku.

Miejscowość: Warta Bolesławiecka 22.03.2024 r.
(data sporządzenia protokołu)

Insp. ds. inwestycji
i remontów komunalnych

1.....*inż. Mariusz Piróg*.....

2.....
(podpisy członków komisji)

Zatwierdzam:

WÓJT
mgr Mirosław Haniszewski

ZAKRES REMONTU BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

I. Zakres remontu.

1. Prace porządkowe
2. Wymiana murawy z trawy syntetycznej o następujących parametrach technicznych i użytkowych:
 - długość 62,50 m;
 - szerokość 30,50 m;
 - wysokość całkowita nawierzchni: min 60 mm, podkład granulat EPDM+ piasek kwarcowy ~3,5 cm, warstwa nawierzchni EPDM+sbr ~1,4 cm;
 - gęstość (ilość splotów/m²): min 97.000 włókien / m²;
 - rodzaj włókna: 100% polietylen (PE);
 - 100% włókien monofilowych;
 - grubość włókien min. 120 mikronów;
 - dtex: min. 11.000;
 - wypełnienie: piasek kwarcowy w ilości min. 21 kg piasku/m² powierzchni boiska, oraz granulatu;
 - linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię.
3. Wymiana siatki piłko chwytów w ilości 2 szt. Siatka polipropylenowa o oczkach 4,5x4,5 cm ze sznurka plecionego gr. 3 mm. Wysokość 6,00 m długość 17,60 m.
4. Wymiana siatki do bramek w ilości 2 szt.
5. Naprawa siatki ogrodzeniowej poprzez dowiązanie do słupków
6. Wymiana zamków furtek w ilości 2 sztuk.

Sprawę prowadzi:
Mariusz Paweł Piróg
Inspektor ds. Inwestycji
i remontów komunalnych
Tel. kontaktowy: 756102010
E-mail: mariusz.p@wartabol.pl