




Unagi

1. W szafka rozdzielaczy należy montować ciepłomierze. Licznik ciepła zakres przepływu $v = 0,006-0,6 \text{ m}^3/\text{h}$ dn 15. Maksymalna temperatura pracy $T_{\text{max}} = 150^\circ\text{C}$. Licznik o długości 110 mm przystosowany do zaleganego odczytu.

2. Przewody wentylacyjne w pomieszczeniu wentyli należy obudować płytą G-K 12,5mm na stalach metalowych wraz z wykonaniem drzewczka regulacyjnego do obsługi wentylatora kanałowego



MP PROJEKT PAWEŁ GALAŃ

5B-30B WALKBRZYCH UL. KŁODZKA 2

tel. 661-490-137, e-mail: pawelgalan@pp.pl

PROJEKTOWANIE, NADZÓR INWESTYCYJNY, KONSULTYNGOWANIE.

INWESTOR:	Gmina, Stare Bogoczowice ul. Główna 132, 36-512 Stare Bogoczowice		
TEMAT:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 162/6, obręb nr 0008 Struga		
STADIUM:	Projekt techniczny		
ADRES:	działka nr 162/6, 170/1 obręb 0008 Struga, Gmina Stare Bogoczowice		
PROJEKTANT	<i>mgr inż. Sławia Tomaszewska</i> 124/005/06 005/15/0471/06	DATA	12.08.2021
SPRAWDZAJĄCY	<i>mgr inż. Ewa Agneta Nowak</i> 135/02/01/00W 005/15/0131/03	DATA	12.08.2021
br. uchwalono		SKALA	NR
NAZWA RYS.:	RZUT III PIĘTRA	1:100	PL_15_16
	INSTALACJA C.O. I SOLARNA		
		PODPIS	