

# **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

## **BRANŻA BUDOWLANA**

ST 01.00 - WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

### **Nazwa Inwestycji**

**Remont Łaźni Osadzonych w pawilonie H w Zakładzie Karnym w Krzywańcu**

### **Adres obiektu:**

**Zakład Karny w Krzywańcu.**

**Krzywaniec 1, 66-010 Nowogród Bobrzański**

### **Inwestor:**

**Zakład Karny w Krzywańcu.**

**Krzywaniec 1, 66-010 Nowogród Bobrzański**

**WAGNER FACTORY Jerzy Wagner**  
**67 – 106 Otyń, Ługi 45B**  
NIP: 973 – 060 – 59 – 15  
REGON: 080424290  
tel. 784 497 507  
e-mail: [wagnerfactory@wp.pl](mailto:wagnerfactory@wp.pl)

---



## **SPIS TREŚCI**

ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE .....	3
ST 01.02 OKREŚLENIA PODSTAWOWE .....	7
ST 01.03 MATERIAŁY .....	9
ST 01.04 SPRZĘT .....	13
ST 01.05 TRANSPORT .....	13
ST 01.06 WYMAGANIA TECHNICZNE .....	14
ST 01.07 OKREŚLENIA TECHNICZNE .....	26

## **ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE**

### **1. WSTĘP**

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót budowlanych: Prace remontowe zespołów natrysków wraz z pomieszczeniami przynależnymi w pawilonie H dla budynku Zakładu karnego zlokalizowanego w Krzywańcu, działka nr 10/13, Gmina Nowogród Bobrzański,

### **2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ**

Specyfikację techniczną (ST) należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu prac budowlanych i realizacji oraz rozliczania robót. Przyjęte w przedmiarach robót pozycje katalogowe stanowią podstawę do wykonania przedmiarowania prac.

### **3. STRONA ZAMAWIAJĄCA**

ZAKŁAD KARNY W KRZYWAŃCU, Krzywaniec 1, 66-010 Nowogród Bobrzański.

### **4. ZAKRES REALIZACJI OBJĘTEJ ST 01.00**

Realizacja obejmuje realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową pn Projekt techniczny prac remontowych łazni osadzonych w pawilonie H w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

### **5. ZAKRES ROBÓT**

#### 5.1 Prace rozbiórkowe

- demontaż istniejących ścian wolnostojących wygradzających kabiny natryskowe
- demontaż istniejących okładzin ceramicznych na ścianach i posadzkach
- demontaż wszystkich przyborów sanitarnych ( brodziki, WC, umywalki, urządzenia natrysków)
- demontaż ścian wykonanych z płyt panelowych wygradzających pomieszczenie WC
- demontaż zniszczonych drzwi PCV do natryskowi wraz z ościeżnicami
- demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych, urządzeń wraz z obudowami
- demontaż zniszczonych grzejników panelowych

---

- usunięcie starych powłok malarskich, zawilgoconych tynków, warstw wykończeniowych ścian i stropów

- demontaż na czas prowadzenia prac wszystkich opraw oświetleniowych oraz ich montaż po zakończonych pracach budowlanych,

Wszystkie elementy z demontażu należy zutylizować w ramach zawartej umowy.

### 5.2 Prace przygotowawcze

- oczyścić ściany, posadzki, stropy poprzez usunięcie wszystkich luźnych i niezwiązanych materiałów,

- wszystkie powierzchnie ścian i stropów zagruntować chemią biodegradowalną w celu usunięcia powstałych w trakcie wcześniejszego użytkowania glonów i grzybów

- zagruntować ściany, posadzki, stropy gruntami głębokopenetrującymi w celu umożliwienia nanoszenia nowych warstw wykończeniowych

- wykonać nowe bruzdy w ścianach pod nową instalację wykonaną z PEX-AL. pod nowoprojektowane przybory sanitarne

- wykonać niezbędne otworowania w ścianach murowanych w celu przygotowania pod montaż nowej instalacji wentylacji – wentylacja wyciągowa prowadzona przez pomieszczenia przynależne do łazieni,

- osadzić i podłączyć wszystkie elementy sanitarne t.j. kratki odpływowe, podejścia, instalacje podtynkowe

- przed przystąpieniem do zasadniczych prac budowlanych należy komisyjnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy dokonać oceny technicznej zawilgoconych pomieszczeń i w przypadku stwierdzenia ich intensywnego zawilgocenia dokonać suszenia przy pomocy odpowiedniego sprzętu,

### 5.3 Prace zasadnicze

- wykonać reprofilację ścian przez ułożeniem kolejnych warstw wykończeniowych – pomieszczenia natrysków

- wykonać niezbędną reprofilację podłoża w celu skierowania wody do nowych krutek ściekowych z INOX, jak również w celu uniknięcia ponadnormatywnego zużycia kleju cementowego,

- wykonać reprofilację podłoża na ścianach w celu uzyskania odpowiednich płaszczyzn, pionowości przed rozpoczęciem prac szpachlarskich

- 
- po przygotowaniu ścian i posadzek można rozpocząć montaż izolacji wodoszczelnej dwuskładnikowej na ścianach i posadzkach w pomieszczeniu natryskowni. W pozostałych pomieszczeniach dopuszcza się użycie folii w płynie. Szczegółnej staranności należy dołożyć w miejscach wszystkich naroży, przebić przez posadzki i ściany. W tych miejscach należy wkleić taśmy uszczelniające, manszety. Z uwagi na stały napływ wody w pomieszczeniu natryskowni zaleca się wykonanie dwóch warstw izolacji.
  - po wykonaniu izolacji wodoszczelnej i wklejeniu taśm można przystąpić do montażu okładzin ceramicznych na ścianach i posadzkach. Na posadzkach, niezależnie od przeznaczenia pomieszczenia układamy okładziny ceramiczne w klasie R11/C, natomiast na ścianach i cokołach dopuszcza się układanie okładzin ceramicznych w klasie R10/A.
  - po montażu wszystkich okładzin ceramicznych, należy dokładnie oczyścić wszystkie fugi z klejów, kurzu, resztek budowlanych. Zaleca się użycie fugi epoksydowej w pomieszczeniu natryskowni zarówno na ścianach a w szczególności na posadzkach.
  - po zakończeniu fugowania i dokładnym oczyszczeniu i umyciu płytek przystępujemy do montażu końcowego wszystkich przyborów sanitarnych i wyposażenia – WC, kabiny prysznicowe, umywalki, maskownice do systemów podtynkowych, baterie, głowice,
  - ostatnim elementem kończącym prace jest uszczelnienie dylatacji oraz połączeń stosując octanowe uszczelniacze silikonowe o podwyższonej elastyczności oraz odporne na pleśń.

#### 5.4 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych kalkulowane są w wycenie robót podstawowych. Na przykład dotyczy:

- zabezpieczanie stanowisk pracy przed dostępem osób postronnych
- bieżące wykonywanie dokumentacji zdjęciowej wykonywanych prac przed ich zakryciem – min 20 zdjęć tygodniowo
- Inwentaryzacji robót.

#### 5.5 Uwagi dotyczące zakresu robót

Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia użyte w przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego. Imiona własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznych dla urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia należy traktować w określeniu: „i równoważne”.

**WAGNER FACTORY Jerzy Wagner**

**67 – 106 Otyń, Ługi 45B**

NIP: 973 – 060 – 59 – 15

REGON: 080424290

tel. 784 497 507

e-mail: [wagnerfactory@wp.pl](mailto:wagnerfactory@wp.pl)



Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (na przykład KNR, KNNR), podane w przedmiarach robót, do których odnosi się Specyfikacja Techniczna określają:

1. zasady sporządzania przedmiaru (Założenia szczegółowe zawarte w każdym z rozdziałów KNR, KNNR),
2. dokonywanie obmiaru robót wykonanych.

Zastosowanie wymienionych w przedmiarach robót KNR, KNNR dla sporządzenia kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące. Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie, opisany zakres prac należy wykonywać dwuetapowo umożliwiając ciągłą pracę jednego segmentu łaźni.

## **ST 01.02 OKREŚLENIA PODSTAWOWE**

Ilekroć w ST jest mowa o:

1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

- a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- c) obiekt małej architektury.

2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury.

4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

- a) kultu religijnego,
- b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
- c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

---

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przeznaczony do przeniesienia lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem.

6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego.

8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza budowy.

10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły z narad, protokoły odbiorów, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książkę obmiarów, dziennik montażu.

---

13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno – robocze urządzeń.

14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

18. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ

19. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.

20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót.

21. kierowniku budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.



---

22. księżde obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru /Zamawiającego książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w postaci wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.

23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy.

25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

27. projektancie – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną, będącą autorem dokumentacji projektowej.

28. przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

29. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do użytkowania.

30. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatkach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

31. decyzji pozwolenia na użytkowanie – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną pozwalającą na użytkowanie obiektów budowlanych objętych decyzją pozwolenia na budowę

### ST 01.03 MATERIAŁY

1. Materiały wyszczególnione w zakresie robót do zastosowania w trakcie prac,

**Okładziny ceramiczne ściennie RAKO seria STONES DAGSE666, poślizg R10/A, rektyfikowane 298x598**

#### Technical data sheet

Product: <b>DAKSE666</b> Color: <b>light grey</b> Nominal size: <b>30x60 cm</b> Declared size: <b>598x298x10 mm</b> Edge shaping: <b>rectified</b> Surface: <b>flat matt</b>	Serie: <b>Stones</b> Norm: <b>EN 14411:annex G, Bla</b> Declaration: <b>T 21.01</b> Group of goods: <b>floor tile sintered GL</b> Product type: <b>fully sintered tile</b>		
Technical characteristics	Norm	EN 14411:annex G Bla	LB/RAKO
Tolerance - Length/width	ISO 10545-2	± 0.6%	± 0.4%
Tolerance - Thickness	ISO 10545-2	± 5%	± 5%
Tolerance - Straightness	ISO 10545-2	± 0.5%	± 0.25%
Tolerance - Rectangularity	ISO 10545-2	± 0.6%	± 0.3%
Tolerance - Surface flatness	ISO 10545-2	± 0.5%	± 0.25%
Surface quality	ISO 10545-2	Min. 95%	Min. 95%
Water absorption	ISO 10545-3	E<0.5%,ind.max 0,6%	E<0.3%,ind.max 0,4%
Breaking strength	ISO 10545-4	>= 7,5 mm min. 1300 N	>=2000 N
Modulus of rupture	ISO 10545-4	Min. 35 N/mm2 Ind.min. 32 N/mm2	Min. 40 N/mm2 Ind.min. 32 N/mm2
Resistance to deep abrasion (UGL)	ISO 10545-6	Not required	Not tested
Resistance to surface abrasion (GL)	ISO 10545-7	Declared value	PEI 5
Coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545-8	Declared value	Max. 0,000008 / K
Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Required	Resistant
Crazing resistance	ISO 10545-11	Required	Resistant
Freeze-thaw resistance	ISO 10545-12	Declared value	Satisfactory
Durability for: internal use	EN 14411	Pass	Pass
Slipperiness (bare feet)	EN 16165	Declared value	A
Slipperiness (shod feet)	EN 16165	Declared value	R10
Coefficient of friction (dry)	EN 16165	Declared value	>=0,6
Coefficient of friction (wet)	EN 16165	Declared value	>=0,5
Discharge volume	DIN 51 097	Declared value	Not relevant
Bond strength/adhesion-cem. adhesives	EN 12004:2007+A1:2012	Declared value	>=1,0 N/mm2
Bond strength/adhesion-dispers. adhesiv.	EN 12004:2007+A1:2012	Declared value	NPD*
Bond strength/adhesion-rea. resin adhes.	EN 12004:2007+A1:2012	Declared value	NPD*
Bond strength/adhesion-mortar	EN 12004:2007+A1:2012	Declared value	NPD*
Moisture expansion	ISO 10545-10	Declared value	0,2 mm/m
Light reflectance value LRV	ISO 10545-18	Not required	
Impact resistance: Coef. of restit.	ISO 10545-5	Declared value	Min. 0,6
Reaction to fire	no testing 96/603 EHS	Class A1-A1FL	Class A1-A1FL
Tactility	CEN/TS 15209	Declare surface description	Not relevant
Resistance to staining	ISO 10545-14	Min. 3	Min. 3
Resistance to low conc.of acids/alkalis	ISO 10545-13	Declared value	A
Resistance to high conc.of acids/alkalis	ISO 10545-13	Declared value	B
Resist. to house. chem. and swim. pool	ISO 10545-13	Min. B	A
Release of dang.subs.: Cadmium (GL)	ISO 10545-15	Declared value	NPD*
Release of dang.subs.: Lead (GL)	ISO 10545-15	Declared value	NPD*
Surface hardness according to Mohs	EN 101	Declared value	Min. 7
The reference life (RSL)	ISO 14 025/EN 15804	50 years	50 years
Assessment of nat.radionuclide content	CZ Imp.422/2016	Max. index 1,0	Max. index 1,0

**Okładziny ceramiczne podłogowa RAKO seria STONES DAGSE667, poślizg R11/C,  
rektyfikowane 298x598**

<b>Product: DAGSE667</b> <b>Color: grey</b> <b>Nominal size: 30x60 cm</b> <b>Declared size: 598x298x10 mm</b> <b>Edge shaping: rectified</b> <b>Surface: relief matt</b>		<b>Serie: Stones</b> <b>Norm: EN 14411:annex G, Bla</b> <b>Declaration: T 21.01</b> <b>Group of goods: floor tile sintered GL</b> <b>Product type: fully sintered tile</b>	
Technical characteristics	Norm	EN 14411:annex G Bla	LB/RAKO
Tolerance - Length/width	ISO 10545-2	± 0.6%	± 0.4%
Tolerance - Thickness	ISO 10545-2	± 5%	± 5%
Tolerance - Straightness	ISO 10545-2	± 0.5%	± 0.25%
Tolerance - Rectangularity	ISO 10545-2	± 0.6%	± 0.3%
Tolerance - Surface flatness	ISO 10545-2	± 0.5%	± 0.25%
Surface quality	ISO 10545-2	Min. 95%	Min. 95%
Water absorption	ISO 10545-3	E<0.5%, ind. max 0.6%	E<0.3%, ind. max 0.4%
Breaking strength	ISO 10545-4	>= 7,5 mm min. 1300 N	>=2000 N
Modulus of rupture	ISO 10545-4	Min. 35 N/mm <sup>2</sup>	Min. 40 N/mm <sup>2</sup>
		Ind. min. 32 N/mm <sup>2</sup>	Ind. min. 32 N/mm <sup>2</sup>
Resistance to deep abrasion (UGL)	ISO 10545-6	Not required	Not tested
Resistance to surface abrasion (GL)	ISO 10545-7	Declared value	PEI 5
Coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545-8	Declared value	Max. 0,000008 / K
Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Required	Resistant
Crazing resistance	ISO 10545-11	Required	Resistant
Freeze-thaw resistance	ISO 10545-12	Declared value	Satisfactory
Durability for: internal use	EN 14411	Pass	Pass
Slipperiness (bare feet)	EN 16165	Declared value	C
Slipperiness (shod feet)	EN 16165	Declared value	R11
Coefficient of friction (dry)	EN 16165	Declared value	>=0,7
Coefficient of friction (wet)	EN 16165	Declared value	>=0,6
Discharge volume	DIN 51 097	Declared value	Not relevant
Bond strength/adhesion-cem. adhesives	EN 12004:2007+A1:2012	Declared value	>=1,0 N/mm <sup>2</sup>
Bond strength/adhesion-dispers. adhesiv.	EN 12004:2007+A1:2012	Declared value	NPD*
Bond strength/adhesion-rea. resin adhes.	EN 12004:2007+A1:2012	Declared value	NPD*
Bond strength/adhesion-mortar	EN 12004:2007+A1:2012	Declared value	NPD*
Moisture expansion	ISO 10545-10	Declared value	0,2 mm/m
Light reflectance value LRV	ISO 10545-18	Not required	
Impact resistance: Coef. of restit.	ISO 10545-5	Declared value	Min. 0,6
Reaction to fire	no testing 96/603 EHS	Class A1-A1FL	Class A1-A1FL
Tactility	CEN/TS 15209	Declare surface description	Not relevant
Resistance to staining	ISO 10545-14	Min. 3	Min. 3
Resistance to low conc. of acids/alkalis	ISO 10545-13	Declared value	A
Resistance to high conc. of acids/alkalis	ISO 10545-13	Declared value	B
Resist. to house, chem. and swim. pool	ISO 10545-13	Min. B	A
Release of dang.subs.: Cadmium (GL)	ISO 10545-15	Declared value	NPD*
Release of dang.subs.: Lead (GL)	ISO 10545-15	Declared value	NPD*
Surface hardness according to Mohs	EN 101	Declared value	Min. 7
The reference life (RSL)	ISO 14 025/EN 15804	50 years	50 years
Assessment of nat. radionuclide content	CZ Imp.422/2016	Max. index 1,0	Max. index 1,0

## AQUASTOP FLEX

Eko kompatybilna, certyfikowana, antyalkaliczna i odporna na chlor, dwuskładnikowa membrana mineralna do wysoce trwałego, przyczepnego i elastycznego uszczelniania podłóży przed układaniem okładzin z użyciem klejów, idealna w GreenBuilding. Zredukowana emisja CO<sub>2</sub>, najniższa emisja lotnych związków organicznych, odpowiednia do recyklingu jako kruszywo Aquastop Flex służy do uszczelniania balkonów, tarasów, basenów i kabin prysznicowych przed ułożeniem płytek ceramicznych, również "płytką na płytkę", z pominięciem uciążliwej rozbiórki.

## NANODEFENSE ECO

Eko kompatybilne, organiczne mineralne, certyfikowane uszczelnienie na bazie wodnej do podłóży chłonnych w strefach wilgotnych. Nanodefense Eco zapewnia całkowitą nieprzepuszczalność wody przy parciu dodatnim, dzięki czemu zabezpiecza podłóża chłonne

**WAGNER FACTORY Jerzy Wagner**

**67 – 106 Otyń, Ługi 45B**

NIP: 973 – 060 – 59 – 15

REGON: 080424290

tel. 784 497 507

e-mail: [wagnerfactory@wp.pl](mailto:wagnerfactory@wp.pl)



---

lub wrażliwe na wilgoć, również w środowisku stale zawilgoconym i nasyconym parą wodną.

**Przeznaczenie**

Uszczelnianie równych, zwartych i nasiąkliwych podłoży przed układaniem na klej ceramicznych materiałów wykończeniowych.

### **KERALEVEL ECO LR**

Eko kompatybilna, mineralna, certyfikowana, szybkowiążąca zaprawa wyrównawcza do wysoce wytrzymałego niwelowania nierówności podłoża warstwą o zwiększonej grubości, idealna w GreenBuilding. Zredukowana emisja CO<sub>2</sub> i najniższa emisja lotnych związków organicznych. Po związaniu odpowiednia do recyklingu jako kruszywo. Keralevel® Eco LR, doskonale tiksotropowa zaprawa wyrównująca, idealna do stosowania na podłożach nieregularnych i nierównych bezpośrednio przed układaniem materiałów wykończeniowych na ścianach i podłogach, bez wydłużania czasu trwania prac.

**Przeznaczenie**

Wykonanie szybkoschnących i szybkowiążących warstw wyrównawczych o kurczliwości kompensowanej, na nierównych i nieregularnych podłożach. Grubości od 1 do 25 mm.

### **AQUASTOP 120**

Elastyczna taśma wodoszczelna z odpornego na środowisko alkaliczne TPE o wysokiej przyczepności do szczelin obwiedniowych oraz dylatacyjnych i rozdzielających w systemach uszczelniania Kerakoll® stosowanych przed układaniem płytek ceramicznych, gresu porcelanowego i materiałów kamiennych.

Aquastop 120, praktyczny i szybki w aplikacji za pomocą Nanodefense Eco i za pomocą uszczelnień Aquastop, zapewnia ciągłość hydroizolacji, także w obszarze szczelin ruchomych, gwarantując szczelność hydrauliczną i trwałość w czasie. Przeznaczenie do wewnątrz i na zewnątrz.

Uszczelnienie szczelin podziałowych, dylatacyjnych i rozdzielających elementów takich jak: powierzchnie zewnętrzne (balkony, tarasy, dachy płaskie, baseny i inne powierzchnie zewnętrzne dowolnych rozmiarów), pomieszczenia wilgotne (kuchnie, natryski, łazienki, sauny)

---

### **KERAKOLL BIOFLEX**

Elastyczny klej mineralny do wysokiej klasy klejenia gresu porcelanowego, ceramiki i kamieni naturalnych, przy zerowym spływaniu pionowym i długim czasie otwartym, mrozoodporny. Eko kompatybilny, o najniższej zawartości dodatków chemicznych.

### **KERAKOLL FUGALITE BIO**

Hipoalergiczna spoina żywiczna o jedwabistym wykończeniu, na bazie wodnej, do plamoodpornego i nieprzepuszczalnego spoinowania gresu porcelanowego, kamieni naturalnych i mozaiki szklanej. Fugalite® Bio jest przetestowana dermatologicznie w klinice Uniwersytetu Modeny i Reggio Emilia. Dostępna w 12 kolorach, zainspirowanych przez najbardziej popularne współcześnie kolekcje wykończeń ceramicznych. Gwarantuje ciągłość estetyczną i funkcjonalną wyspoinowanych powierzchni. Przeznaczenie spoinowanie fug od 0 do 5 mm o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej, twardości i nieprzepuszczalności. Klejenie mozaiki szklanej. Materiały do spoinowania: - gres porcelanowy, płyty pocienione, płytki ceramiczne, klinkier, terakota, mozaika szklana i ceramiczna, wszystkie rodzaje i formaty - kamienie naturalne, kompozyty, marmur. Podłogi i ściany, wewnątrz i na zewnątrz, w budownictwie mieszkaniowym, handlowym i przemysłowym oraz małej architekturze miejskiej, baseny kąpielowe, zbiorniki, fontanny, podłogi ogrzewane, także w strefach narażonych na skoki temperatury i zamarzanie. Powierzchnie narażone na ciągły lub czasowy kontakt z substancjami chemicznymi oraz intensywny ruch.

### **SIKAFLEX – 11FC PURFORM**

Sikaflex®-11 FC Purform® jest jednoskładnikowym, elastycznym klejem i materiałem uszczelniającym wiążącym pod wpływem wilgoci. Ma dobrą i trwałą przyczepność do większości typowych materiałów budowlanych. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

### **CERESIT CT 99**

Preparat Ceresit CT 99 służy do zwalczania grzybów pleśniowych oraz glonów. Może być używany wewnątrz i na zewnątrz budynków na takich podłożach jak: powłoki malarskie, tynki, beton itp. Preparat CT 99 nie powoduje zabrudzeń, nie zawiera metali ciężkich. Grzyby pleśniowe dominują głównie w środowisku zewnętrznym ale w obecnym czasie z uwagi na wysoką szczelność pomieszczeń występują coraz częściej wewnątrz budynków. Kolonizują

**WAGNER FACTORY Jerzy Wagner**

**67 – 106 Otyń, Ługi 45B**

NIP: 973 – 060 – 59 – 15

REGON: 080424290

tel. 784 497 507

e-mail: [wagnerfactory@wp.pl](mailto:wagnerfactory@wp.pl)



zazwyczaj zawilgocone i zakurzone ściany oraz okolice okien i parapetów. W przypadku wysokiego stężenia zarodników stanowią zagrożenie dla osób uczulonych na alergeny grzybowe. do zwalczania grzybów pleśniowych oraz glonów

### **KERAKOLL ACTIVE GRUNT**

Uniwersalny grunt szybkoschnący. Do mineralnych podłoży chłonnych, w tym cementowych, wapiennych, gipsowych i anhydrytowych. Doskonały do szybkiego i efektywnego wyrównania chłonności. Active Grunt upraszcza aplikację kolejnych warstw. Ułatwia rozkładanie zapraw wyrównujących i klejów mineralnych.

Przeznaczenie użytkowe:

Active Grunt przeznaczony jest do chłonnych podłoży cementowych, wapiennych, gipsowych i anhydrytowych. Do stosowania przed układaniem wylewek samopoziomujących i zapraw wyrównujących, klejów mineralnych i cementowych, szpachli, tynków w celu poprawy przyczepności do podłoża. Do ścian i podłóg. Do wewnątrz i na zewnątrz.

Active Grunt mocno ogranicza chłonność porowatych podłoży zapewniając skuteczne wiązanie kolejnych materiałów. Produkty zgodne:

- mineralne zaprawy klejowe do płytek i kamienia naturalnego
- jastrychy cementowe i anhydrytowe
- wylewki samopoziomujące cementowe i anhydrytowe
- tynki cementowe, wapienne i gipsowe
- mineralne zaprawy hydroizolacyjne

### **UMYWALKA CERAMICZNA**

Umywalka ścienna ROCA ADELE z półpostumentem – wymiary umywalki 500x400x200

### **STOJĄCA MISKA WC INOX z SYSTEMEM SPŁUKIWANIA PODTYNKOWYM**

Stojąca miska ustępowa WC, 360 x 400 x 580 mm, Bakteriostatyczny Inox 304. Miska wytłaczana, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny. Polerowane wnętrza miski, zaokrąglone brzegi dla łatwego czyszczenia. Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody. Poziome zasilanie wody Ø55 mm. Poziomy lub pionowy odpływ wody Ø100 mm.

Oszczędność wody: funkcjonuje od 4 l wody i więcej. Np. Delabie nr 110100 lub PRESTO.

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji, płyta przyciskowa 220 x 170 mm ze stali nierdzewnej, delikatne uruchamianie, zawór antyskażeniowy, zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ, korpus z litego mosiądzu

**WAGNER FACTORY Jerzy Wagner**

**67 – 106 Otyń, Ługi 45B**

NIP: 973 – 060 – 59 – 15

REGON: 080424290

tel. 784 497 507

e-mail: [wagnerfactory@wp.pl](mailto:wagnerfactory@wp.pl)



i chromowany przycisk, Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach np. Delabie nr 761627 lub PRESTO

### **UMYWALKA CERAMICZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Umywalka zaprojektowana z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Wymiary umywalki uwzględniają ogólne wytyczne dotyczące projektowania łazienek dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Umywalka ścienna ROCA ACCESS 650x550, nr A32723500P

### **KOMPAKTOWA MISKA WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Kompletna miska wc wraz ze zbiornikiem np. ROCA seria ACCESS nr ref A342237000 plus zbiornik oraz zestawem przyłączeniowym – przycisk ścienny spłukiwania wandaloodporny bezzbiornikowy

### **WIESZAK ŚCIENNY NA UBRANIE**

Wieszak na ubranie, ręczniki. Wykonanie wieszaka ze stali czarnej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary (RAL do uzgodnienia). Montaż do ściany na minimum 8 kołków rozporowych fi12. Długość wieszaka min 200 cm, ilość haczyków min 20 sztuk.

### **ŁAWKA WOLNOTOJĄCA**

Ławka o konstrukcji stalowej wykonanej z profilu 60x40x2mm oraz rurek 21,3x2mm, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Wymiary ławki (GxSxH) – 45 x 150 x 45. Konieczność stałego przytwierdzenia do podłoża.

### **BEZPRZEWODOWY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY DLA NPS**

Bezprzewodowy system przywoławczy dla osób niepełnosprawnych np. firmy KALER Zestaw składa się z następujących elementów:

Przycisk przywoławczy pociągany GEN-ST2 do montowania np. przy ubikacji

Przycisk przywoławczy naciskany GEN-CA do montowania np. przy umywalce

Przycisk anulowania przywołania GEN-CC montowany wewnątrz przy drzwiach

Sygnalizator optyczno-akustyczny GEN-L3 montowany od zewnątrz nad drzwiami toalety

Rozmieszczenie urządzeń zgodnie z częścią rysunkową



**WAGNER FACTORY Jerzy Wagner**

**67 – 106 Otyń, Ługi 45B**

NIP: 973 – 060 – 59 – 15

REGON: 080424290

tel. 784 497 507

e-mail: [wagnerfactory@wp.pl](mailto:wagnerfactory@wp.pl)



---

### **FARBA LATEKSOWA AKROTIX AG+**

Farba przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, betonu, płyt gipsowo-kartonowych, flizeliny, tapet papierowych i z włókna szklanego, tynków strukturalnych i powierzchni wcześniej malowanych farbami lateksowymi lub akryłowymi. Może być stosowana w obiektach użyteczności publicznej, służby zdrowia. Dzięki zaawansowanej technologii Silver Ag+, zawarte w farbie aktywne jony srebra skutecznie hamują rozwój szkodliwych dla zdrowia bakterii, które osiadają na powierzchni ścian, co zostało potwierdzone w badaniach przez niezależne laboratorium (raport skuteczności).

Raport skuteczności ochrony powłoki przed bakteriami (>99,5%):

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Klebsiella pneumoniae

### **EMALIA FTALOWA DEKORAL EMAKOL 3000**

Emalia ftalowa uretanowana przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych, stali i elementów żeliwnych uprzednio zagruntowanych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecana do malowania lamperii w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej.

### **ZAWÓR CZASOWY DO UMYWALKI**

Zawór czasowy - Ścienny zawór czasowy do umywalki.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji, wandaloodporne sitko antyosadowe.

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

Producent Delabie TEMPOSTOP nr kat 746001 lub PRESTO

### **WYLEWKA NATRYSKOWA NASTROPOWA**

Wylewka natryskowa - Antyosadowa, nieruchoma, podwieszana wylewka natryskowa, automatyczny regulator wypływu.

Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia. Lity, chromowany mosiądz.

Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą.



**WAGNER FACTORY Jerzy Wagner**

**67 – 106 Otyń, Ługi 45B**

NIP: 973 – 060 – 59 – 15

REGON: 080424290

tel. 784 497 507

e-mail: [wagnerfactory@wp.pl](mailto:wagnerfactory@wp.pl)



---

Systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń).

Producent Delabie GYM nr kat 716000 lub PRESTO

### **ZAWÓR NATRYSKOWY – KOMPATYBILNY Z GŁOWICĄ NATRYSKOWĄ**

Zawór natryskowy

Czasowy, podtynkowy zawór natryskowy:

Zawór czasowy do zasilania w wodę zmieszaną, instalacja podtynkowa, płyta Inox satynowy 160 x 160 mm, regulowana od 25 do 45 mm głębokość osadzenia, czas wypływu ~30 sekund, wypływ 12 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.

Producent Delabie TEMPOSTOP nr kat 749628 lub PRESTO

### **WPUST PODŁOGOWY**

Wpust podłogowy z możliwością regulacji wysokości, do posadzek twardych (glazura lub surowy beton), znormalizowany przepływ 36 l/mi, poziom wody: 50 mm, płyta z sitkiem 150 x 150 mm z błyszczącego Inoxu, poziomy odpływ Ø50 mieszczący się w wysokości wpustu (oszczędność miejsca i możliwość ustawienia odpływu w dowolnym kierunku). Zintegrowany kołnierz uszczelniający do mocowania folii izolującej. Osadnik z uchwytem: łatwe wyciąganie i czyszczenie.

Gładki korpus z PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczeń).

Sitko mocowane 2 śrubami z Inoxu.

Producent Delabie nr kat 683001DE lub inny o zbliżonych parametrach

### **UCHWYT KĄTOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Uchwyt kątowy lewy dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 60/30 cm jest wykonany ze stali nierdzewnej S304 polerowanej lub matowej. Ten uchwyt kątowy zaleca się montować w obszarze toalet po lewej stronie lub w kabinie prysznicowej. Do produkcji tego uchwyty stosuje się 1,5 mm rury ze stali nierdzewnej S304 o średnicy rury 32 mm. Rozeta o grubości 3 mm z trzema otworami na śruby jest w całości przyspawana do uchwyty. Zestaw montażowy zawiera śruby i kołki ze stali nierdzewnej S304. Uchwyty wyposażone są w estetyczne maskownice zakrywające śruby montażowe.

### **UCHWYT UMYWALKOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Uchwyt umywalkowy łukowy uchylny o długości 60 cm o średnicy 32 mm dla osób niepełnosprawnych zapewnia większe bezpieczeństwo w łazience bez barier. Wykonany jest

**WAGNER FACTORY Jerzy Wagner**

**67 – 106 Otyń, Ługi 45B**

NIP: 973 – 060 – 59 – 15

REGON: 080424290

tel. 784 497 507

e-mail: [wagnerfactory@wp.pl](mailto:wagnerfactory@wp.pl)



ze stali nierdzewnej S304 polerowanej lub matowej. Aby zaoszczędzić miejsca, w każdej chwili uchwyt może zostać złożony, przez co praktycznie nie zajmuje miejsca w łazience. Do produkcji tego uchwyty stosuje się rury o grubości ścianki 1,5 mm ze stali nierdzewnej S304 o średnicy 32 mm. Podstawa uchwyty wykonana jest blachy grubości 3 mm z sześcioma otworami montażowymi na śruby. Zestaw montażowy zawiera śruby ze stali nierdzewnej S304 oraz kołki.

### **UCHWYT WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Uchwyt WC łukowy uchylny o długości 85 cm o średnicy 32 mm dla osób niepełnosprawnych zapewnia większe bezpieczeństwo w łazience bez barier. Wykonany jest ze stali nierdzewnej S304 polerowanej lub matowej. Aby zaoszczędzić miejsca, w każdej chwili uchwyt może zostać złożony, przez co praktycznie nie zajmuje miejsca w łazience. Do produkcji tego uchwyty stosuje się rury o grubości ścianki 1,5 mm ze stali nierdzewnej S304 o średnicy 32 mm. Podstawa uchwyty wykonana jest blachy grubości 3 mm z sześcioma otworami montażowymi na śruby. Zestaw montażowy zawiera śruby i kołki ze stali nierdzewnej S304

### **KRZESŁO PRYSZNICOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Krzeselko Prysznicowe dla osób niepełnosprawnych, uchylne wzmocnione ze stali nierdzewnej S304 o średnicy 25 mm zapewnia komfort pozycji siedzącej w ramach kąpieli pod prysznicem. Montowane jest do ściany za pomocą wsporników z dwunastoma śrubami. Obciążenia minimum 120 kg. Do produkcji tego krzeselka dla osób niepełnosprawnych stosuje się rury stalowe o grubości ścianki 1,5 mm i średnicy rury 25 mm. Płytki bazowa o grubości 3 mm z czterema otworami na śruby jest w całości zgrzana z mocnym wspornikiem dla składanego siedzenia. Siedzisko wykonane jest z plastikowych paneli.

### **WYGRODZENIA Z PŁYT HPL**

Kabiny w-c/ przegrody prysznicowe - z laminowanej płyty HPL gr. 12 mm wysokości 200 cm na profilach aluminiowych malowanych proszkowo lub ze stali nierdzewnej oraz nóżkach i zawiasach ze stali nierdzewnej., dystans od podłogi 15cm

Kolor szary, RAL do uzgodnienia na etapie realizacji z Zamawiającym

Szerokość drzwi do kabin 80 cm w świetle przejścia.

**WAGNER FACTORY Jerzy Wagner**

**67 – 106 Otyń, Ługi 45B**

NIP: 973 – 060 – 59 – 15

REGON: 080424290

tel. 784 497 507

e-mail: [wagnerfactory@wp.pl](mailto:wagnerfactory@wp.pl)



---

Źródła pozyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru / Zamawiającemu /Kierownikowi Budowy szczegółowych informacji dotyczących zamiany lub wydobywania materiałów oraz odpowiednich aprobat technicznych lub świadectw badań laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzenia.

Wykonawca może dostarczyć i wykorzystać do budowy wyłącznie nowe, wcześniej nie używane materiały i elementy konstrukcyjne.

Materiały powstałe z przerobu (recykling) mogą być uważane za nowe, jeżeli są stosowane zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy.

Stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych, których nie obejmuje Polska Norma i które nie zostały wymienione w opisie robót jest dozwolone, jeżeli są one zgodne z normami, przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajów i jeżeli jednakowo i w sposób trwały gwarantują wymagany stopień bezpieczeństwa, przydatności i nieszkodliwości dla zdrowia.

Jeżeli w stosunku do stosowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych nałożono ogólny obowiązek posiadania znaku jakości lub świadectwa przydatności, np. wynikający z ogólnych przepisów budowlanych, obowiązek ten można uznać za spełniony jeżeli materiały te uzyskają w/w znak jakości lub świadectwo przydatności.

## 2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru / Zamawiającemu / Kierownikowi Budowy wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złożeń. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złożeń.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru / Zamawiającego /Kierownika Budowy.

## 3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

**WAGNER FACTORY Jerzy Wagner**

**67 – 106 Otyń, Ługi 45B**

NIP: 973 – 060 – 59 – 15

REGON: 080424290

tel. 784 497 507

e-mail: [wagnerfactory@wp.pl](mailto:wagnerfactory@wp.pl)



Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru /Zamawiającego/Kierownika Budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

#### 4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego Kierownika Budowy.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru / Zamawiającym / Kierownikiem Budowy.

#### 5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy o zamiarze zastosowania konkretnego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru /Zamawiającego/Kierownika Budowy.

### **ST 01.04 SPRZĘT**

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniemi określonymi przez Inspektora nadzoru/ Zamawiającego/ Kierownika Budowy w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru / Zamawiającego / Kierownikowi Budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru/ Zamawiającego/ Kierownika Budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru/Zamawiającego/ Kierownika Budowy nie może być później zmieniany bez jego zgody.

## **ST 01.05 TRANSPORT**

### 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru / Zamawiającego /Kierownika Budowy w terminie przewidzianym w umowie.

### 2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych i dojazdach do terenu budowy.

## **ST 01.06 WYMAGANIA TECHNICZNE**

### 1. Szczegółowy zakres robót objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i asortymentów

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w przedmiarach opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

---

## 2. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w szczególności:

- organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów,
- opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w przypadku gdy dotyczy zgodnie z Prawem Budowlanym,
- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót Projektu organizacji budowy w przypadku gdy dotyczy zgodnie z Prawem Budowlanym,
- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót harmonogramu rzeczowo - finansowego,
- szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę,
- stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków,
- utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należyтым porządku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami), prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie do minimum ograniczyć brak dojazdu do sąsiedniej posesji,
- prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę,
- zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową.

## 3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową

- oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
- przewożenie materiałów i urządzeń środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych,

- 
- stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do użytkowania,
  - zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i p-poż.,
  - wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa,
  - udział w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem,
  - przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w ilości wskazanej w umowie,
  - poniesienie kosztu utylizacji wszystkich materiałów rozbiórkowych i poprodukcyjnych wynikających z prowadzonych prac zgodnie z umową

#### 4. Przekazanie placu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji Technicznych branżowych w ilości wynikającej z umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

#### 5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- a) dostarczoną przez Zamawiającego,
- b) sporządzoną przez Wykonawcę.

#### 6. Kontrola jakości robót

##### 6.1 Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji



Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego/Kierownik Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych poszczególnych elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru/Zamawiający/ Kierownik Budowy, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego/Kierownika Budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie prac zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy uwzględni wyniki badania materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom przez nią upoważnionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.



---

## 6.2 Kontrola jakości robót

### 6.2.1 Zasady kontroli jakości robót

Zamawiający / Kierownik Budowy ustali jaki zakres kontroli jest Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru / konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru /Zamawiającemu/Kierownikowi Budowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru/Zamawiający/Kierownik Budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru/Zamawiający/Kierownik Budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru / Zamawiający/Kierownik Budowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

#### 6.2.2 Pobieranie próbek

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru/Zamawiający/Kierownik Budowy może mieć zapewnioną możliwość w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.

#### 6.2.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru /Zamawiającego / Kierownika Budowy.

#### 6.2.4 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać do Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 3 dni od ich uzyskania.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru / Zamawiającemu / Kierownikowi Budowy na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

#### 6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru / Zamawiający / Kierownik Budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor Nadzoru/Zamawiający/Kierownik Budowy będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru / Zamawiający / Kierownik Budowy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru/Zamawiający/ Kierownik Budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową oraz dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.

#### 6.2.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru/ Zamawiający /Kierownik Budowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji projektowej.

W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru / Zamawiającemu / Kierownikowi Budowy.

Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Umową i dokumentacją projektową, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

#### 6.2.7 Próby i rozruchy technologiczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prób i rozruchów technologicznych, wymaganych prawem i przez Zamawiającego. Dokumentacje z przeprowadzonych czynności Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu.

### 7. Dokumenty budowy

#### 7.1 Dziennik Budowy – w przypadku gdy Prawo Budowlane i zawarta Umowa pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą tego wymagają

Dziennik Budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Stronę Zamawiającą i Wykonawcę w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy Wykonawcy. Dziennik Budowy będzie prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego / Kierownika Budowy.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy harmonogramów robót,
- d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy,
- g) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, wstępnych i końcowych odbiorów robót,
- i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

**WAGNER FACTORY Jerzy Wagner**

**67 – 106 Otyń, Ługi 45B**

NIP: 973 – 060 – 59 – 15

REGON: 080424290

tel. 784 497 507

e-mail: [wagnerfactory@wp.pl](mailto:wagnerfactory@wp.pl)



- 
- l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
  - m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
  - n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
  - o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
  - p) inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru / Zamawiającemu / Kierownikowi Budowy do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliuguje Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

## 7.2 Księga obmiarów

Księga obmiarów w przypadku ryczałtowego rozliczenia robót stanowi dokument pozwalający na udokumentowanie wystąpienia robót zamiennych i uzupełniających. Jest ona wymagana wyłącznie w przypadku występowania robót zamiennych i uzupełniających.

W przypadku, jeżeli warunki Umowy pozwalają na rozliczenie wykonania udokumentowanych robót zamiennych i uzupełniających, Księga obmiarów jest podstawą do sporządzenia stosownych kosztorysów.

Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym.

## 7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru/ Zamawiającym /Kierownikiem Budowy. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego / Kierownika Budowy.

#### 7.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się w szczególności następujące dokumenty:

- a) pozwolenie na budowę,
- b) protokoły przekazania terenu budowy,
- c) protokoły odbioru robót,
- d) protokoły z narad, ustaleń i korespondencję na budowie,
- e) oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia,
- f) operaty geodezyjne,
- g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

#### 7.5 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego/ Kierownika Budowy.

### 8. Obmiar robót

#### 8.1 Ogólne zasady obmiaru robót

W przypadku jeżeli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych i uzupełniających, obmiar robót będzie określać zakres faktycznie wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie stanowiącym część oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru / Zamawiającego/Kierownika Budowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy na piśmie.

#### 8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

### 8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorami określonymi Specyfikacjami Technicznymi Warunków Wykonania i Odbioru Robót a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni, objętości lub ilości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru /Zamawiającym /Kierownikiem Budowy.

## 9. Odbiór robót

### 9.1 Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne),
- b) odbiorowi częściowemu technicznemu,
- c) odbiorowi końcowemu inwestycji,
- d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny).

### 9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru/Zamawiający/Kierownika Budowy.



Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru /Zamawiającego/Kierownika Budowy. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru /Zamawiający/Kierownik Budowy na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

### 9.3 Odbiór częściowy techniczny

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót.

### 9.4 Odbiór końcowy inwestycji

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy zakończenia robót.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie jakościowej oraz zgodności wykonania robót z Umową i dokumentacją projektową.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, odbiorów częściowych technicznych, odbiorów technicznych obiektów, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

### 9.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności:



- 
- a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami,
  - b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
  - c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów,
  - d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów,
  - e) recepty i ustalenia technologiczne,
  - f) dokumenty techniczne urządzeń,
  - g) dokumenty z przeprowadzonych odbiorów poprzedzających, prób, rozruchów, pomiarów realizowanych w trakcie wykonywania robót,
  - h) instrukcje obsługi urządzeń,
  - i) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
  - j) decyzje i oświadczenia właściwych organów, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji pozwolenia na budowę,
  - k) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą.

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

#### 9.6 Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego technicznego, w ostatnim miesiącu ważności gwarancji.

#### 10. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji określa dokumentacja przetargowa, która zostanie przekazana do zapoznania się.

**WAGNER FACTORY Jerzy Wagner**

**67 – 106 Otyń, Ługi 45B**

NIP: 973 – 060 – 59 – 15

REGON: 080424290

tel. 784 497 507

e-mail: [wagnerfactory@wp.pl](mailto:wagnerfactory@wp.pl)



Realizacja zadań Zamawiającego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi być zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego nie stanowią inaczej.

#### 10.1 Zabezpieczenie terenu budowy - roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji: od przekazania placu budowy do zakończenia i odbioru końcowego inwestycji.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru/ Zamawiającym / Kierownikiem Budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru/Zamawiającym,/Kierownikiem Budowy.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru /Zamawiającym /Kierownikiem Budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego.

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzętowe i transportowe winny zostać oczyszczone tak by drogi zewnętrzne zabezpieczyć przed zabrudzeniem.

#### 10.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
  - a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
  - b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
  - c) możliwością powstania pożaru.
- 3) Wywóz gruntu i gruzu z terenu budowy może odbywać się na składowiska o uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy.
- 4) Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628).

### 10.3. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

### 10.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

**WAGNER FACTORY Jerzy Wagner**

**67 – 106 Otyń, Ługi 45B**

NIP: 973 – 060 – 59 – 15

REGON: 080424290

tel. 784 497 507

e-mail: [wagnerfactory@wp.pl](mailto:wagnerfactory@wp.pl)



Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pyłaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych w budownictwie. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

#### 10.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz Projekcie organizacji budowy rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże Zamawiający nie będzie

**WAGNER FACTORY Jerzy Wagner**

**67 – 106 Otyń, Ługi 45B**

NIP: 973 – 060 – 59 – 15

REGON: 080424290

tel. 784 497 507

e-mail: [wagnerfactory@wp.pl](mailto:wagnerfactory@wp.pl)



ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

#### 10.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów oraz wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy. Inspektor nadzoru / Zamawiającego/Kierownika Budowy może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru /Zamawiającego/Kierownika Budowy.

#### 10.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

#### 10.8 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty przekazania placu budowy do daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego inwestycji.

**WAGNER FACTORY Jerzy Wagner**

**67 – 106 Otyń, Ługi 45B**

NIP: 973 – 060 – 59 – 15

REGON: 080424290

tel. 784 497 507

e-mail: [wagnerfactory@wp.pl](mailto:wagnerfactory@wp.pl)



---

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru/Zamawiającego /Kierownika Budowy powinien rozpocząć roboty zabezpieczające nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

#### 10.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru/Zamawiającego / Kierownika Budowy o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.

#### 10.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru / Zamawiającemu / Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia.

---

#### 10.11 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, ujętych w przedmiarach robót nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.

#### 11. Podstawa płatności

Podstawą płatności są postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej.

Zawarta umowa ma formę ryczału cenowego.

### **ST 01.07 OKREŚLENIA TECHNICZNE**

#### 1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania

Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Wyroby budowlane o własnościach technicznych umożliwiającymi spełnienie przez realizowany obiekt wymagań podstawowych mogą być:

- a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyrób może być stosowany wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten został wytworzony
- b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyroby te mogą być przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogą być stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczeń przy wykonywaniu robót budowlanych.

#### 2. Wymagania wobec Wykonawcy

##### 2.1 Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:



---

A) bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do:

- a. zawalenia się całego obiektu lub jego części,
- b. znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
- c. uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji,
- d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny.

B) bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać:

- a) zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu
- b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,
- c) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty,
- d) możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób,
- e) bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

C) bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać ryzyka wypadków, takich jak: poślizgnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku eksplozji lub usterki urządzeń.

D) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – obiekt budowlany nie powinien stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników a także środowiska, w szczególności w wyniku:

- a. wydzielania się gazów toksycznych,
- b. obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu,
- c. emisji niebezpiecznego promieniowania,
- d. zanieczyszczenia wody lub gleby,
- e. nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej,
- f. obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych.

E) ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który narażeni są pracownicy nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich zdrowia oraz pozwalał im pracować w zadowalających warunkach.

F) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz instalacje grzewcze, chłodzące, wentylacyjne, inne powinny zapewnić utrzymanie na niskim poziomie ilość energii wymaganej do jego użytkowania, przy uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników.



## 2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac

Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy:

- a) wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym,
- b) w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej, Ochrony Środowiska, Państwowego Nadzoru Budowlanego,
- c) wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie realizacji inwestycji należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu,
- d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za zgodą Zamawiającego i autorów dokumentacji,
- e) projekt budowlany należy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami branżowymi.

## 2.3 Podstawy określające zasady stosowania wyrobów

### 2.3.1 Właściwości użytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów budowlanych

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 pkt. 1 Prawa Budowlanego dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie.

### 2.3.2 Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji można stosować wyroby, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:

- a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów wymagających certyfikacji,
- b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,
- c) można także stosować wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

d) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

e) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

f) dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją projektową oraz z przepisami i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania.

#### 2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja

Dokumentacja projektowa jest podstawą do realizacji inwestycji oraz:

- a) Decyzja Pozwolenia na budowę – w przypadku gdy jest wymagane
- b) Projekt organizacji budowy z projektami montażów – w przypadku gdy jest wymagane
- c) Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
- d) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w przypadku gdy jest wymagana
- e) Zarejestrowany Dziennik budowy – w przypadku gdy jest wymagana
- f) Złożone oświadczenia Kierownika budowy / Inspektorów nadzoru – w przypadku gdy jest wymagana
- g) Powiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu robót.
- h) Protokół przekazania placu budowy.

#### 2.5 Dokumenty odniesienia - normy

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. Zasady i terminologia.

PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modułarna. Moduł podstawowy.

PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modułarna. Multimoduły.

PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modułarna. Terminologia.

PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modułarna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i wewnętrznych zestawów drzwiowych.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modułarna. Zasady i reguły.

---

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w budownictwie.

PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.

PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne stropów dla określania wymiarów w pionie.

PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji i wysokości pomieszczeń.

PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarów multimodularnych dla wymiarów poziomych.

PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących wymiarów.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy.

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Usuwanie punktów pomiarowych.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji modularnej.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.

PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonów.

PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i meblowej oraz elementów budowlanych wykończenia.

## 2.6. Dokumenty odniesienia – akty prawne

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003r z późniejszymi zmianami

- 
- b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z 15.06.2002r z późniejszymi zmianami
  - c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r
  - d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003roku
  - e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. nr198 z 2004r poz. 2042
  - f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz. U. nr 198 z 2004r poz. 2041
  - g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych, Dz. U. nr 249 poz. 2500
  - h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych, Dz. U. nr 98 z 2003r poz. 900
  - i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004roku w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 2004r, poz. 2375
  - j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1387
  - k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1386
  - l) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r, poz.881