



Bydgoszcz, dnia 12.05.2022r.
WZP.271.29.519.2022.B

Nazwa i numer postępowania: „Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w budynkach Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy” – WZP.271.29.2022.B

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1:

Proszę o informację czy w okresie gwarancji wykonawca będzie musiał wykonywać przeglądy dwa razy w roku urządzeń klimatyzacyjnych?

Odpowiedź 1:

Przeglądy należy przewidzieć zgodnie z DTR wbudowanych urządzeń dla zachowania warunków gwarancyjnych producenta. Ponadto Zamawiający potwierdza zasadność dwukrotnego przeglądu w ciągu roku kalendarzowego.

Uprawniony do kontaktu z Wykonawcami:

Marek Szczypiorski
Rafał Ciarkowski