

Czernikowo, dnia 19.02.2024 r.

IWP.271.1.2.1.8.2024

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Czernikowo opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00097153/01.

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Urząd Gminy Czernikowo

1. Pytanie

Czy posiadają Państwo projekt techniczny carportu, w jakiej technologii ma zostać wybudowany, wytyczne.

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający nie posiada projektu technicznego wiaty typu „carport”.

2. Pytanie

Brak informacji na ile stanowisk samochodowych wiaty.

Wyjaśnienie nr 2:

Wymiary wiaty uzależnione będą od wymiarów zastosowanych modułów fotowoltaicznych.

3. Pytanie

Jaki jest sposób mocowania wiaty.

Wyjaśnienie nr 3:

Zgodnie z wytycznymi producenta wiaty i zasadami wiedzy technicznej.

4. Pytanie

Czy Zamawiający posiada ekspertyzę wytrzymałości dla przeniesienia obciążeń instalacji fotowoltaicznej na konstrukcję dachu.

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający nie posiada ekspertyzy.

5. Pytanie

W treści jest napisane, że inwerter 10 kW zlokalizować w obrębie istniejącego budynku użyteczności

publicznej w miejscu dostępnym dla obsługi, zaś na PZT jest narysowany obok wiaty.

Wyjaśnienie nr 5:

Inwerter należy zlokalizować zgodnie z dokumentacją rysunkową oraz OPZ (strona 8) na modułowej konstrukcji wsporczej typu „carport”.

6. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę mikroinwerterów na zwykłe inwertery?

Wyjaśnienie nr 6:

W odpowiedzi na pytanie 1 z dnia 13.02.2024 r. Zamawiający dopuścił możliwość montażu falownika stringowego, jednak po analizie dokonanej przez Projektanta Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę mikroinwerterów na falownik stringowy.

7. Pytanie

Czy sieci podziemne zlokalizowane na działce Zamawiającego wymagają uzgodnień (miejsc kolizyjnych) z innymi gestorami sieci (dotyczy projektowanego kabla AC biegnącego od wiaty)?

Wyjaśnienie nr 7:

Na etapie opracowania dokumentacji technicznej nie stwierdzono obowiązku uzyskania uzgodnień (miejsc kolizyjnych) z innymi gestorami sieci.

8. Pytanie

Czy dopuszczają Państwo zmianę konta montażu instalacji PV?

Wyjaśnienie nr 8:

Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie zgodne ze specyfikacją producenta modułów fotowoltaicznych zapewniające prawidłowe funkcjonowanie instalacji PV w warunkach zacienienia oraz osiągnięcie zakładanych wskaźników produkcji.

Szkoła Podstawowa w Czernikowie

9. Pytanie

Czy Zamawiający posiada ekspertyzę wytrzymałości dla przeniesienia obciążeń instalacji fotowoltaicznej wraz z balastem na konstrukcję dachu?

Wyjaśnienie nr 9:

Zamawiający nie posiada ekspertyzy.

10. Pytanie

W punkcie 2.7. konstrukcji projektant ocenia możliwość montażu samych modułów nie wspominając o balaście. Czy wprowadzając takie zapisy projektant wykonał sprawdzenia możliwości obciążenia konstrukcji dachu od montowanych urządzeń?

Wyjaśnienie nr 10:

Należy zastosować system konstrukcyjny i technologię montażu instalacji na dachu spełniające warunki dopuszczalne w badaniach statyki oraz realizację założeń przedmiotu zamówienia.

Zamawiający umożliwił potencjalnym Wykonawcom dostęp do obiektów w ramach wizji lokalnej w celu umożliwienia wstępnej oceny stanu faktycznego dachów.

11. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza montaż inwertera w innym uzgodnionym miejscu niż elewacja budynku?

Wyjaśnienie nr 11:

Zamawiający nie dopuszcza montażu inwertera w innym miejscu niż miejsce na elewacji budynku wskazane w dokumentacji projektowej.

12. Pytanie

W treści jest napisane, że inwerter 10 kW zlokalizować w obrębie istniejącego budynku użyteczności publicznej w miejscu dostępnym dla obsługi, zaś na PZT jest narysowany obok wiaty

Wyjaśnienie nr 12:

Treść pytania wskazuje, że dotyczy ono instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy Czernikowo i jest powieleniem pytania nr 5 na które udzielono wyjaśnień.

13. Pytanie

Czy dopuszczają Państwo zmianę konta montażu instalacji PV?

Wyjaśnienie nr 13:

Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie zgodne ze specyfikacją producenta modułów fotowoltaicznych zapewniające prawidłowe funkcjonowanie instalacji PV w warunkach zacienienia oraz osiągnięcie zakładanych wskaźników produkcji.

Żłobek Publiczny w Czernikowie

14. Pytanie

Czy dopuszczają Państwo zmianę konta montażu instalacji PV?

Wyjaśnienie nr 14:

Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie zgodne ze specyfikacją producenta modułów fotowoltaicznych zapewniające prawidłowe funkcjonowanie instalacji PV w warunkach zacienienia oraz osiągnięcie zakładanych wskaźników produkcji.

15. Pytanie

Na działce 274/4 rosną drzewa? Czy Zamawiający oczyści teren pod budowę instalacji PV?

Wyjaśnienie nr 15:

Tak. Zamawiający przygotuje teren pod budowę instalacji PV.

16. Pytanie

Instalacja projektowana jest na sieci wody? Czy zostało to uzgodnione z gestorem sieci? Czy Inwestor dopuszcza możliwość przesunięcia instalacji tak by uniknąć kolizji?

Wyjaśnienie nr 16:

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia instalacji w celu uniknięcia kolizji z siecią wodociągową.

Oczyszczalnia Ścieków w Czernikowie

17. Pytanie

Czy dopuszczają Państwo zmianę konta montażu instalacji PV?

Wyjaśnienie nr 17:

Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie zgodne ze specyfikacją producenta modułów fotowoltaicznych zapewniające prawidłowe funkcjonowanie instalacji PV w warunkach zacienienia oraz osiągnięcie zakładanych wskaźników produkcji.

18. Pytanie

Czy Zamawiający posiada ekspertyzę wytrzymałości dla przeniesienia obciążeń instalacji fotowoltaicznej na konstrukcję dachu

Wyjaśnienie nr 18:

Zamawiający nie posiada ekspertyzy.

19. Pytanie

Czy sieci podziemne zlokalizowane na działce Zamawiającego wymagają uzgodnień (miejsc kolizyjnych) z innymi gestorami sieci (dotyczy projektowanego kabla AC)?

Wyjaśnienie nr 19:

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia miejsca montażu inwertera i kabla AC tak, aby uniknąć kolizji z przewodem telekomunikacyjnym.

20. Pytanie

Instalacja projektowana jest na istniejącej sieci? Czy zostało to uzgodnione z gestorem sieci? Czy Inwestor dopuszcza możliwość przesunięcia instalacji tak by uniknąć kolizji?

Wyjaśnienie nr 20:

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia miejsca montażu instalacji tak, aby uniknąć kolizji.

Stacja Uzdatniania Wody w Czernikowie

21. Pytanie

Czy dopuszczają Państwo zmianę konta montażu instalacji PV?

Wyjaśnienie nr 21:

Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie zgodne ze specyfikacją producenta modułów fotowoltaicznych zapewniające prawidłowe funkcjonowanie instalacji PV w warunkach zacienienia oraz osiągnięcie zakładanych wskaźników produkcji.

22. Pytanie

Czy sieci podziemne zlokalizowane na działce Zamawiającego wymagają uzgodnień (miejsc kolizyjnych) z innymi gestorami sieci (dotyczy projektowanego kabla AC)?

Wyjaśnienie nr 22:

Na etapie opracowania dokumentacji technicznej nie stwierdzono obowiązku uzyskania uzgodnień (miejsc kolizyjnych) z innymi gestorami sieci.

23. Pytanie

Instalacja projektowana jest na istniejącej sieci? Czy zostało to uzgodnione z gestorem sieci? Czy Inwestor dopuszcza możliwość przesunięcia instalacji tak by uniknąć kolizji?

Wyjaśnienie nr 23:

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia miejsca montażu instalacji tak, aby uniknąć kolizji.

24. Pytanie

W jakiej technologii Zamawiający dopuszcza wykonanie przejścia kabla AC pod chodnikiem?

Wyjaśnienie nr 24:

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy technologii wykonania robót ziemnych koniecznych do ułożenia tras kablowych.

Stacja Uzdatniania Wody w Osówce

25. Pytanie

Czy dopuszczają Państwo zmianę konta montażu instalacji PV?

Wyjaśnienie nr 25:

Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie zgodne ze specyfikacją producenta modułów fotowoltaicznych zapewniające prawidłowe funkcjonowanie instalacji PV w warunkach zacienienia oraz osiągnięcie zakładanych wskaźników produkcji.

26. Pytanie

Czy Zamawiający posiada ekspertyzę wytrzymałości dla przeniesienia obciążeń instalacji fotowoltaicznej na konstrukcję dachu .

Wyjaśnienie nr 26:

Zamawiający nie posiada ekspertyzy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przemysław Pujer
Przewodniczący Komisji Przetargowej