



Słubice, 7 sierpnia 2023 r.

WYKONAWCY

ZP.271.18.2023.PG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska rekreacyjnego na działce ewid. nr 528/19 w Słubicach”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania:

Zamawiający określając parametry nawierzchni obustronnie domyka zakresy tym samym wyklucza nawierzchnie mające wyższe parametry użytkowe od przedstawionych.

Prosimy o zmianę w taki sposób aby nawierzchnie o wyższych parametrach mogły zostać zamontowane na obiekcie.

Odkształcenie (norma mówi że wynik ma być ≤ 6 dla nawierzchni multisportowych) zatem lepsze niż wymagane bo im niższe tym lepiej - mamy lepiej 0,8 mm

Amortyzacja również została zawężona ale tutaj nie da się określić czy mniejszy czy większy wynik jest lepszy. Mamy wynik 32 % wymagane 35-44%.

Stawianie górnej granicy przez Zamawiającego to manipulacja wytycznymi. Nielogicznym jest nieuzasadnione stawianie górnych granic skoro uprawnione do tego instytucje nic takiego nie stosują.

Tym samym prosimy o dopuszczenie nawierzchni o wyższych/lepszych parametrach technicznych.

Odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza nawierzchnię poliuretanową typu EPDM grub. min. 10mm o parametrach zgodnych z normą PN EN 14877:2014-02.

Dokumenty dot. nawierzchni pozostają bez zmian jak w ST.

Z upoważnienia Burmistrza
Paweł Grudzień
Główny specjalista ds.
zamówień publicznych