

Błonie, dnia 31.05.2023 r.

**Urząd Miejski w Błoniu**

ul. Rynek 6

05-870 Błonie

Nr spr. **WZP.271.13.2023**

Dot: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy  
Prawo zamówień publicznych na:

***Rozbudowa ul. Engelmana na odcinku od ul. Powstańców (DK 92) do ul. Wiejskiej (DG 410850W) i ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstańców (DK 92) w m. Błonie***

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

**Pytanie nr 1**

*Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?*

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Projekt będzie realizowany w trybie specustawy drogowej dla której zostanie wydana decyzja zgody na realizację inwestycji drogowej. Decyzja zrid zatwierdza wycinkę drzew w liniach rozgraniczających inwestycji.

**Pytanie nr 2**

*Czy materiały rozbiórkowe i frez z frezowania należą do Wykonawcy?*

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Frez asfaltowy należec będzie do Zamawiającego. Wykonawca będzie mieć w obowiązku dostarczyć materiał z rozbiórki w miejsce wskazane przez pracownika Urzędu, na odległość do 2 km.

**Pytanie nr 3**

*Czy materiały z wycinki drzew należą do Wykonawcy?*

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Tak, materiały z wycinki drzew należą do Wykonawcy.

**Pytanie nr 4**

*Czy warstwa stabilizacji cementem max.4 MPa ma być wykonana jako gotowa mieszanka przywieziona z betoniarni?*

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

TAK.

**Pytanie nr 5**

*Dot. ul. Engelmana – czy przy przejściach dla pieszych należy stosować krawężniki kamienne 15x30 cm (szczegół konstrukcyjny)? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.*

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

NIE, należy stosować krawężniki betonowe. W załączeniu skorygowany rysunek szczegółów konstrukcyjnych.

**Pytanie nr 6**

*Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych dla ul. Engelmana i ul. Staszica.*

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

W ramach projektu nie wykonywano tabeli robót ziemnych. Ilości mas ziemnych zostały policzone i podane w przedmiarze robót w pozycjach od 28 do 38. Informacja o tabeli robót ziemnych pojawiła się w przedmiarze omyłkowo – w załączeniu skorygowane w tym zakresie przedmiary robót.

**Pytanie nr 7**

*Czy nawierzchnię bitumiczną w ul. Engelmana i ul. Staszica można rozebrać innym sposobem mechanicznym niż frezowanie?*

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

TAK.

**Pytanie nr 8**

*Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odtwarza rozebranych ogrodzeń?*

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Projekt nie przewiduje odtworzenia rozebranych ogrodzeń. Jeżeli będzie potrzeba rozbiórki, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt będzie zobowiązany do jego odtworzenia.

**Pytanie nr 9**

*Czy przedmiar robót drogowych (ul. Engelmana i ul. Staszica) ujmuje warstwę stabilizacji cementem C1,5/2 gr.15cm znajdującą się pod krawężnikami? – jeżeli nie prosimy o przedmiary robót.*

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

W przedmiarze robót uwzględniono warstwę stabilizacji cementem C1,5/2 gr. 15 cm znajdującą się pod krawężnikami.

**Pytanie nr 10**

*Prosimy o zamieszczenie wzoru balustrady U-11a.*

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

W projekcie nie określono szczegółowego wzoru balustrady U-11a, jej parametry techniczne powinny być zgodne z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311).

**Pytanie nr 11**

*Czy pielęgnacja trawników jest do pierwszego koszenia?*

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Projekt nie określa wymagań odnośnie pielęgnacji trawników.

**Pytanie nr 12**

*Czy trawniki należy wykonać z humusu miejscowego, wcześniej zdjętego z terenu budowy czy humusu zakupionego i dowiezionego na plac budowy?*

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Projekt i przedmiar robót przewidują wykorzystanie humusu zakupionego i dowiezionego na plac budowy. Niemniej jednak dopuszcza się wykorzystanie humusu miejscowego, zdjętego z terenu budowy pod warunkiem, że po zdjęciu będzie się on nadawał do ponownego wykorzystania.

**Pytanie nr 13**

*Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy podbudowy i poboczy z tłucznia betonowego?*

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Podbudowę i pobocze należy wykonać zgodnie z konstrukcją przewidzianą w projekcie (nie należy dopuszczać wykorzystania tłucznia betonowego).

**Pytanie nr 14**

*Czy kostka betonowa na projektowanych nawierzchniach ma być kostką 10x20x8 cm bezfazową?*

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Na jezdni drogowej należy zastosować kostkę bezfazową, kolor grafit.

**Pytanie nr 15**

*Czy w zakres robót wchodzi przesadzenie drzew? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.*

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Nie, projekt nie przewiduje przesadzania drzew.

**Pytanie nr 16**

*Czy w zakres robót wchodzi sadzenie drzew i krzewów oraz roślin kwiatnikowych (ST)? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.*

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Nie, projekt nie przewiduje sadzenia drzew i krzewów.

**Pytanie nr 17**

*Prosimy o zamieszczenie planu sytuacyjnego z wymiarami dot. ul. Staszica zał. D-2 do projektu drogowego. W dokumentacji omyłkowo jest dwa razy zamieszczony plan sytuacyjny z kanałem technologicznym D-2a. Plan ten jest potrzebny do sprawdzenia przedmiarów robót (wynagrodzenie ryczałtowe).*

**Odpowiedź na pytanie nr 17:**

Zamawiający załącza Plan sytuacyjny z wymiarami dot. ul. Staszica nr rys. D-2.