



WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5595.447.3.2021.MK

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm. – zwanej dalej u. ochr. ppoż.) w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm. – zwane dalej rozporządzeniem o ochronie ppoż.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 listopada 2021 r. (data wpływu do tut. komendy 8 grudnia 2021 r.), złożonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. prof. Ludwika Bierkowskiego z Poznania wraz z „**Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego**” (zwaną dalej Ekspertyzą techniczną), w związku z przebudową, sporządzoną w listopadzie 2021 r. przez rzeczoznawców: budowlanego mgr. inż. Kazimierza Miedziańskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Jacka Podymę z określonym w punkcie 6.2. następującym wskazaniem:

- brak wyposażenia budynku Polikliniki w dźwiękowy system ostrzegawczy,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. podział każdej kondygnacji od 3 piętra wzwyż na dwie części poprzez zastosowanie wydzielania pożarowego EI 60 (z drzwiami EI 60) o powierzchni wydzielania pożarowego nie mniejszej niż 180 m² wraz z zapewnieniem dostępu do każdej z tych stref do jednej z klatek schodowych BK1 lub BK2;
- II. zapewnienie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o zwiększonych parametrach natężenia oświetlenia w stosunku do wymaganych, to jest 2 lx na całej części łóżkowej (wysokiej) oraz zwiększenia minimalnego czasu działania do 2 godzin;
- III. wyposażenie części łóżkowej w podwójną ilość środka gaśniczego w podręcznym sprzęcie gaśniczym;
- IV. zamknięcie klatek schodowych AK1, AK2 i AK3 drzwiami dymoszczelnymi w klasie odporności ogniowej EI 30 oraz wyposażenie w urządzenia służące do usuwania dymu uruchamianymi samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu;
- V. zamknięcie klatek BK1 i BK2 drzwiami dymoszczelnymi w klasie odporności ogniowej EI30 oraz wyposażenie ich w system oddymiania złożony z 2 wentylatorów: napowietrzającego i wyciągowego;
- VI. zaprojektowanie systemu oddymiania klatek schodowych BK1 i BK2 w oparciu o wyniki symulacji komputerowych oddymiania, z uwzględnieniem układu nadciśnieniowego zastosowanego w szybie dźwigowym oraz przedsionku przy klatce schodowej BK2;
- VII. potwierdzenie skuteczności zastosowanego systemu oddymiania w klatkach schodowych BK1 i BK2 poprzez wykonanie prób dymowych z wykorzystaniem ciepłego dymu jako znacznika strefy zadymienia;
- VIII. zapewnienie kontroli systemów służących ochronie przeciwpożarowej z częstotliwością co najmniej raz na pół roku;
- IX. wprowadzenie obowiązku wykonywania cyklicznych, co najmniej raz w roku szkoleń z zasad postępowania i obsługi centrali systemu sygnalizacji alarmu dla pracowników stacjonujących w pomieszczeniu centrali systemu sygnalizacji pożarowej;
- X. organizację corocznych ćwiczeń personelu szpitala z praktycznego używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad prowadzenia ewakuacji;

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w § 29 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia o ochronie ppoż., tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Jacek Podyma – rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, będący pełnomocnikiem strony skierował w jej imieniu wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia WT budynków przedstawionych w Ekspertyzie technicznej. Jednocześnie wnioskowano o odstępstwo w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia o ochronie ppoż.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną, stanowiącą załącznik do postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego PSP sygn. nr WZ.5595.447.1.2021.MK,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Jacek Podyma
ul. Meissnera 4E/U13
60-408 Poznań
2. aa

Do wiadomości:

1. KM PSP w Poznaniu

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Dariusz Mateczak