


Lp	Wyszczególnienie	Ilość	Typ i wielkość
1	2	3	4
1	Kocioł gazowy	1	24,0 kW
2	Podgrzewacz pojemnościowy	1	200 l
3	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla c.o.	1	50 l
4	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla c.w.u.	1	18 l
5	Pompa cyrkulacyjna	1	V=0,41 m³/h/8,82 Pa
6	Zawór bezpieczeństwa dla podgrzewacza	1	6 bar/3/4"
7	Zawór zwrotny	2	Dn 15
8	Zawór antyskażeniowy	1	Typ EA, Dn 20
9	Zawór odcinający	5	Dn 32
10	Zawór odcinający	2	Dn 25
11	Zawór odcinający	2	Dn 20
12	Zawór odcinający	1	Dn 15
13	Filtr siatkowy	1	Dn 32
14	Manometry	9	0 – 0,4 MPa
15	System powietrzno spalinyowy	1 kpl.	Dn 80/125 mm



Pracownia Projektowo - Consultingowa ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz			
SCHEMAT KOTŁOWNI GAZOWEJ			
Inwestor: Urząd Miasta Bydgoszcz ul. Grudziądzka 9/15 85 - 130 Bydgoszcz		Temat: Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania lokalu usługowego na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	
Skala: 1:..	Obiekt: Lokal usługowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy	Projektant: mgr inż. Beata Tałaśka upr. KUP/0151/PW/OŚ/08 w specjalności sanitarniej w zakresie pełnym	Podpis
Sprawdzający: dr inż. Ryszard Okoński GPK-G-17342-7/1/96 w specjalności sanitarniej w zakresie pełnym			Podpis
Data: 10.09. 2020 r.	Faza: Projekt wykonawczy	Nr. rys.	CO5