

Znak sprawy: ZP.201.73.2022.3

WSZYSCY WYKONAWCY

2022-129457



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację budynków komunalnych - wymianę stolarki okiennej w Poznaniu”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia w imieniu Miasta Poznania - Wydziału Gospodarki Nieruchomościami informuje, że w toku ww. postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania dot. część 3

Pytanie nr 1:

Czy stolarka okienna ma być wykonana z PCV?

Odpowiedź:

Stolarkę okienną wykonać jako drewnianą z drewna sosnowego, selekcionowanego, bezszęsnego gat. 1, trójwarstwowo klejonego.

Pytanie nr 2:

Czy przedmiotem zamówienia objęte są wszystkie okna w kształtach i ilościach podanych w zestawieniu projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej znajdujące się na rysunkach A7 oraz A8?

Odpowiedź:

Przewiduje się okna do wymiany oraz do renowacji zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej projektu wykonawczego branży architektonicznej, rysunek A11 i A12.

Pytanie nr 3:

Czy przedmiot zamówienia obejmuje wymianę parapetów zewnętrznych z PCV oraz zewnętrznych parapetów stalowych?

Odpowiedź:

Przewiduje się wymianę parapetów wewnętrznych na nowe z drewna sosnowego klejone, natomiast parapetów zewnętrznych na nowe z blachy tytan-cynk gr 0,7mm.

Pytanie nr 4:

Czy przedmiot zamówienia obejmuje obrobienie ościeży wewnętrznych gipsem szpachlowym do gładzi tynkowych wraz z malowaniem farbą emulsyjną?

Odpowiedź:

Przewidzieć obrobienie ościeży wewnętrznych gipsem szpachlowym do gładzi tynkowych z malowaniem farbą emulsyjną w kolorze zbliżonym do istniejącego.

Pytanie nr 5:

Czy przedmiot zamówienia obejmuje obrobienie ościeży zewnętrznych mineralną zaprawą szpachlową wraz z malowaniem farbą silikonową?

Odpowiedź:

Przewidzieć obrobienie ościeży zewnętrznych mineralną zaprawą szpachlową przeznaczoną do wykańczania powierzchni, a także do wypełniania miejscowych ubytków, stosowaną na zewnątrz budynków i odporną na warunki atmosferyczne. Następnie powierzchnię malować farbą silikonową zbliżoną do koloru istniejącej elewacji.

Pytanie nr 6:

Czy przedmiot zamówienia obejmuje renowację okien o symbolu 015, 016, 017, 021, 022, 023 znajdujących się na zestawieniu projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej (rysunek nr A8)

Odpowiedź:

Renowacja stolarki okiennej wg. zestawienia projektu wykonawczego branży architektonicznej - rys. A11, A12

Pytanie nr 7:

Czy przedmiot zamówienia obejmuje wymianę świetlika dachowego o symbolu O29 znajdujących się na zestawieniu projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej (rysunek nr A8)

Odpowiedź:

Przewiduje się montaż świetlika dachowego oznaczonego symbolem O29 wg. zestawienia stolarki okiennej projektu wykonawczego branży architektonicznej rysunek A12.

Pytanie nr 8:

Czy przedmiot zamówienia obejmuje wymianę drzwi o symbolu D1 znajdujących się na zestawieniu projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej (rysunek nr A8)

Odpowiedź:

Przewiduje się montaż dwóch par drzwi oznaczonych symbolem D1 wg. zestawienia stolarki okiennej projektu wykonawczego branży architektonicznej rysunek A12.

Niniejsze odpowiedzi zamawiającego stają się integralną częścią SWZ.

W imieniu Zamawiającego:
Dyrektor ds. Technicznych