



GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516
strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
-	-	WliZP.271.2.2024.AJk.	23.01.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowice i Międzyrzecze w Gminie Strzegom**”.

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje ich treść oraz udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

W zapisach SWZ dot. zad. 1 sprecyzowano, że wykonanie badań archeologicznych leży po stronie Wykonawcy. Prosimy o informację czy w przypadku wydania decyzji konserwatorskiej nakazującej wykonanie przed inwestycyjnych badań archeologicznych do rzędnych jałowych kulturowo Wykonawcy będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie?

Odpowiedź:

Wykonanie badań archeologicznych dla zadania 1 leży po stronie Wykonawcy - zgodnie zapisami punkcie 2.5.1 SWZ.

W przypadku nałożenia przez Konserwatora Zabytków obowiązku przeprowadzenia badań archeologicznych do rzędnych jałowych kulturowo Wykonawcy będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.

Pytanie 2

Czy w ramach zad. 1 w przypadku konieczności wykonania badań archeologicznych będzie przysługiwać Wykonawcy przedłużenie realizacji umowy?

Odpowiedź:

Termin realizacji umowy nie zostanie przedłużony z uwagi na wskazanie w SWZ obowiązku wykonania badań archeologicznych chyba, że Konserwator Zabytków nałoży obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych do rzędnych jałowych kulturowo.

Pytanie 3

Czy dla zad. 1 Zamawiający posiada pozwolenie muzeum na przyjęcie zabytków uzyskanych w ramach prac archeologicznych?

Odpowiedź:

Uzyskanie pozwolenia muzeum na przyjęcie zabytków uzyskanych w ramach prac archeologicznych należy do obowiązków Wykonawcy.

Pytanie 4

Czy w ramach zad. 1 zapewnienie obecności archeologa jest po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Wykonanie badań archeologicznych dla zadania 1 leży po stronie Wykonawcy, zgodnie zapisami pkt 2.5.1 SWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający potwierdza, że udostępnił komplet dokumentacji niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia (tj. opisy, rysunki, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, warunki techniczne itp.)? Oraz potwierdza, że dysponuje wersjami podpisanymi wszystkich projektów?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że udostępnił komplet dokumentacji niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dysponuje wersjami podpisanymi przez wszystkich projektantów.

Pytanie 6

Dot. zad. 2 Prosimy o potwierdzenie, że prowadzenie potencjalnych badań archeologicznych nie należy do obowiązku Wykonawcy?

Odpowiedź:

W zadaniu 2 brak wymaganych badań archeologicznych.

Pytanie 7

Czy w Zadaniu 2 Wykonawca może zastosować zamiast dachówki ceramicznej w kolorze naturalnym pokrycie z drewna w kolorze naturalnym?

Odpowiedź:

W zadaniu 2 w żadnym elemencie nie stosuje się dachówki ceramicznej.

(Pytanie prawdopodobnie dotyczy zadania 1 wówczas Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę dachówki ceramicznej w kolorze naturalnym na pokrycie z drewna w kolorze naturalnym.).

Pytanie 8

Prosimy dla zad. 1 o informację czy Wykonawca będzie mógł zaproponować lokalizacja krzewów i drzew do nasadzeń ? Zawarte na planie nasadzenia nie mają jasno sprecyzowanej lokalizacji.

Odpowiedź:

Nasadzenia należy wykonać zgodnie z rys. nr 1 dokumentacji projektowej, a ostateczną lokalizację należy skonsultować z Zamawiającym.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że konserwacja i utrzymanie terenu po zakończeniu inwestycji nie należy do obowiązków wykonawcy?

Odpowiedź:

Po stronie Wykonawcy leży wykonanie 3 pierwszych koszeń trawników . Koszenia należy wykonać min w odstępach co 21 dni. Jeżeli wykonawca na tyle wcześniej założy trawnik, że zdąży się on odpowiednio ukorzeń i 3 koszenia zostaną wykonane przez odbiorem końcowym to po zakończeniu inwestycji Wykonawca nie musi dbać o utrzymanie trawników. W przeciwnym wypadku należy pielęgnować trawniki (podlewać, uzupełniać ubytki) do momentu wykonania 3go koszenia.

Pierwsze koszenie młodego trawnika należy wykonać, gdy trawa osiągnie około 8–12 cm wysokości. Kolejne koszenia należy powtórzyć co 10-20 dni w zależności od warunków atmosferycznych nie doprowadzając do przerostu trawy powyżej 8-12 cm.

BURMISTRZ STRZEGOMIA

Zbigniew Suchyta
(Kierownik zamawiającego)